UWAGI

1. Hydranty oraz punkty ppoż nieuwzględnione w poniższym opracowaniu należy doświetlić dodatkową oprawą.
2. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do sufitu.
3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym opracowaniu należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu ppoż. dla całego obiektu.
4. W projekcie zastosowano system Centralnej Baterii - monitoring opraw i kontrolę stanu poszczególnych akumulatorów.
5. Montaż opraw powinien odbywać się przy użyciu wyłącznie akcesoriów systemowych przewidzianych przez producenta.

LEGENDA

- 3W/CB — Oprawa awaryjna, 3x1W LED, z optyką okrągłą do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw
- 3N/CB — Oprawa awaryjna, 3x1W LED, z optyką okrągłą do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw
- LW2/CB — Oprawa awaryjna, 2x1W LED, z optyką do korytarzy do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw
- A3/CB — Oprawa awaryjna 4W LED, IP66, z optyką okrągłą do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw
- 3K/CB — Oprawa awaryjna 2W LED, IP66, optyką asymetryczną pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw. Zakres temperatury: -15°C + 40°C
- 3-C/CB — Oprawa awaryjna 2W LED, z optyką do korytarzy do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw.
- 3J/CB — Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, 16x0.1W LED do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw. Odległość widzenia: 30m
- 3DS/CB — Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, 16x0.1W LED do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw. Odległość widzenia: 30m
- W-L/CB — Oprawa ewakuacyjna dwustronna, 16x0.1W LED do pracy z centralną baterią + indywidualny monitoring opraw. Odległość widzenia: 30m

SZYB WINDOWY ISTNIEJĄCY

1 PRZEDSIONEK 5.9 kamień natur.
2 HALL 162.5 kamień natur.
3 SZATNIA OGÓLNA PORTIERNIA 23.7 wykł. syntet.
4 SCHODY KL.1 6.4 kamień natur.
5 PASAŻ 14.2 kamień natur.
6 WC 4.2 terakota
6a POM. SOC. 5.5 wykł. syntet.
7 ZAKŁAD FRYZJERSKI 12.1 wykł. syntet.
8 WC 1.2 terakota
9 ART. SPOŻYWCZE 11.7 wykł. syntet.
10 ART. TEKSTYLNE 11.0 wykł. syntet.
11 WC ogólne dla niepełnospr. 4.2 terakota
12 KOMUNIKACJA 112.7 wykł. syntet.
13 SALA NARAD 144.6 parkiet lub panele
14 SALA KONFERENCYJNA 47.0 parkiet lub panele
15 BUFET 6.3 terakota
16 KOMUNIKACJA 10.0 terakota
17 PROTOTYP 7.0 terakota
18 POKÓJ KATERINGU 15.0 wykł. syntet.
19 PRASA CHEMIA GOSP. 11.0 wykł. syntet.
20 ZAPLECZE SALI 11.7 wykł. syntet.
21 KORYTARZ 11.0 wykł.syntet.
22 POM. SOC. 6.0 wykł. syntet.
23 WC 2.4 terak.
24 KUCHNIA 5.3 kamień natur.
25 KAPLICA 124.0 kamień natur.
26 ZAKRYSTIA 6.4 wykł. syntet.
27 KORYTARZ 4.3 wykł. syntet.
28 POKÓJ z wnęką kuchenną 17.7 wykł. syntet.
29 ŁAZIENKA 3.8 terakota
31 WC 4.0 terakota
32 SZATNIA LEKARZY (kobiety 16 szafek) 11.0 wykł. syntet.
33 WC 3.4 terakota
34 P.SIONEK 3.8 wykł. syntet.
35 KOMUNIKACJA 22.5 wykł. syntet.
36 51 szafek 29.6 wykł. syntet.
37 UMYWALNIA 5.3 terakota
38 WC 1.2 terak.
39 SCHODY KL.2 10.6 lastryko
40 WC ogólne dla niepełnospr. 4.0 terakota
41 WC ogólne dla mężczyzn 6.0 terakota
42 WC ogólne dla mężczyzn 7.2 terakota
43 WC ogólne dla kobiet 5.5 terakota
44 POM. SOCJALNE 3.7 terakota
45 POM. PORZĄDK. 3.7 terakota
46 KORYTARZ 42.6 wykł. syntet.
47 P.SIONEK 12.0 terakota
48 POKÓJ KIEROWNIKA 6.1 wykł. syntet.
49 ZWROT I MYCIE WSTĘPNE 11.7 terakota
51 MYCIE I DEZYNF. 25.1 terakota
52 DESTYLACJA 3.8 terakota
53 STERYLIZACJA 3.8 terakota
54 RECEPTURA 39.4 terakota
55 ŚLUZA 2.0 tarket
56 BOKS OCZNY 9.0 tarkot
57 ŚLUZA 2.0 tarkot
57a ŚLUZA 2.0 tarkot
58 PRAC. ŻYWIENIOWA 21.6 tarkot
59 ŚLUZA 2.0 tarkot
59a ŚLUZA 2.0 tarkot
61 POK. ADMINISTR. MAGAZYN 19.5 terakota
62 P.SIONEK 5.2 wykł. syntet.
63 KOMUNIKACJA 101.7 gres
64 MAG. LEKÓW PSYCHOTROP. 10.0 terakota
65 ZASTĘPCA KIEROWNIKA 18.0 wykł. syntet.
66 MAG. LEKÓW 24.5 terakota
67 KSIĘGOWOŚĆ 15.0 wykł. syntet.
68 ARCHIWUM 8.2 wykł. syntet.
69 SZATNIA personelu 8.5 terakota
70 POM. SOCJALNE personelu 6.1 wykł. syntet.
71 ŁAZIENKA-K 6.0 terakota
72 SKŁADZIK PORZĄDK. 3.5 terakota
73 WC - M terakota
74 SCHODY KL.5 17.5 lastryko
75 MAGAZYN 13.6 terakota
76 KOMORA PRZYJĘĆ APTEKI 19.6 terakota
77 KOMORA PRZYJĘĆ SZPITALA 18.2 terakota
78 MAGAZYN 9.8 terakota
78/1 WC TECHN. 3.8 terak.
79 KOMUNIKACJA 150.5 wykł. syntet.
80 POCZEKAL. 4.0 wykł. syntet.
81 PORADNIA NEFROLOG. 13.9 wykł. syntet.
82 ORDYNATOR 22.9 wykł. syntet.
83 SEKRETARIAT 9.3 wykł. syntet.
84 ODDZIAŁOWA 13.3 wykł. syntet.
86 KUCHNIA ODDZIAŁOWA 15.5 terakota
87 WC odwiedz. i niepełnospr. 4.6 terakota
88 ŁAZIENKA personelu 8.2 terakota
89 SALA pacjent. (1 łóżko) 12.1 wykł. syntet.
90 ŁAZIENKA 2.4 terakota
91 ŁAZIENKA PACJENTÓW 14.0 terakota
92 GABINET BADAŃ USG, ABPN 14.4 wykł. syntet. antyelektrost.
93 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI 10.8 wykł. syntet.
94 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI 10.8 wykł. syntet.
95 GABINET ZABIEGOWY 16.0 wykł. syntet. antyelektrost.
96 STANOWISKO PIELĘGNIAREK 5.2 wykł. syntet.
97 PUNKT PIELĘGNIARSKI 8.2 wykł. syntet.
98 SALA INTENSYWN. NADZORU (3 łóżka) 44.3 wykł. syntet. antyelektrost.
99 SPRZĘT EKG 9.5 terakota
100 MAG. ŚRODK. CZYSTOŚCI 5.4 terakota
101 MAG. BIELIZNY 5.4 terakota
102 POK. LEKARZY 41.3 wykł. syntet.
103 DYŻURKA LEKARZY 15.5 wykł. syntet.
103a ŁAZIENKA 3.5 terakota
104 STEROWNIA 27.6 wykł. syntet. ekranowanie ścian i sufitu
105 P.SIONEK 6.1 wykł. syntet.
106 SCHODY KL.4 20.4 lastryko
107 SALA pacjentów (2 łóżka) 17.5 wykł. syntet.
108 ŁAZIENKA 3.1 terakota
109 SALA pacjentów (2 łóżka) 17.8 wykł. syntet.
110 ŁAZIENKA 3.2 terakota
111 SALA pacjentów (2 łóżka) 17.7 wykł. syntet.
111a SALA pacjentów (2 łóżka) 17.7 wykł. syntet.
110a ŁAZIENKA 3.2 terakota
110b ŁAZIENKA 3.2 terakota
108a ŁAZIENKA 3.1 terakota
109a SALA pacjentów (2 łóżka) 17.8 wykł. syntet.
109b SALA pacjentów (2 łóżka) 17.8 wykł. syntet.
110c ŁAZIENKA 3.2 terakota
110d ŁAZIENKA 3.2 terakota
109c SALA pacjentów (2 łóżka) 17.8 wykł. syntet.
109d SALA pacjentów (2 łóżka) 17.8 wykł. syntet.
110e ŁAZIENKA 3.2 terakota
110f ŁAZIENKA 3.2 terakota
112 SALA pacjentów (2 łóżka) 17.3 wykł. syntet.
110g ŁAZIENKA 3.2 terakota
112a SALA pacjentów (2 łóżka) 17.3 wykł. syntet.
110h ŁAZIENKA 3.2 terakota
111b SALA pacjentów (2 łóżka) 17.7 wykł. syntet.
110k ŁAZIENKA 3.2 terakota
111c SALA pacjentów (2 łóżka) 17.7 wykł. syntet.
110m ŁAZIENKA 3.2 terakota
109e SALA pacjentów (2 łóżka) 17.8 wykł. syntet.
109f SALA pacjentów (2 łóżka) 17.5 wykł. syntet.
110n ŁAZIENKA 3.2 terakota
108a ŁAZIENKA 3.1 terakota
120 MAG. 3.0 terakota
118 SCHODY KL.3 11.3 lastryko
113 KOMUNIKACJA 88.4 wykł. syntet.
114 KOMUNIKACJA 55.2 wykł. syntet.
115 BRUDOW. 7.1 terakota
116 SKŁADZIK PORZĄDK. 4.0 terakota
117 PRZECH. ZWYCZ. 7.5 terakota
118 P.SIONEK 8.6 wykł. syntet.
120 MAG. 3.0 terakota
121 ŚLUZA 2.0 terakota
122 BRUDOWNIK 6.6 terakota
123 SKŁADZIK CZYSTOŚCI 3.3 terakota
124 MAG. BIELIZNY 3.3 terakota
125 POKÓJ BADAŃ 14.2 wykł. syntet.
126 POKÓJ SZKOLENIOWY 14.2 wykł. syntet.
127 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI 14.3 wykł. syntet.
128 MAG. DIALIZAT. (nowych) 14.2 wykł. syntet.
129 SALA PACJENTÓW BRUDNA (1 łóżko) 15.8 wykł. syntet. antyelektrost.
129a ŚLUZA 2.0 wykł. syntet.
130 ŁAZIENKA 4.9 terakota
131 MAG. PŁYNÓW DO DIALIZ OTRZEWN. 15.5 wykł. syntet.
132 POK. ZABIEG. BRUDNY 18.4 wykł. syntet. antyelektrost.
134 POK. ZABIEG. CZYSTY 20.8 wykł. syntet. antyelektrost.
135 SALA PACJENTÓW CZYSTA (3 łóżka) 30.9 wykł. syntet. antyelektrost.
136 ŁAZIENKA 3.5 terakota
137 KOMUNIKACJA 55.3 wykł. syntet.
138 ŚLUZA 5.8 wykł. syntet.
139 KOMUNIKACJA 85.1 wykł. syntet.
140 MAG. DIALIZAT. (nowych) 14.2 wykł. syntet.
141 MAG. SPRZĘTU 14.6 wykł. syntet.
142 NAPRAWA SPRZĘTU 14.6 wykł. syntet.
143 MAG. DIALIZAT. REUTYLIZOW. 14.6 wykł. syntet.
144 REUTYLIZ. DIALIZATORÓW 14.2 wykł. syntet.
145 ŁAZIENKA personelu (męska) 8.0 terakota
146 ŁAZIENKA personelu (damska) 8.3 terakota
147 POK. INŻYNIERÓW 17.0 wykł. syntet.
148 PŁYNY DO HEMODIALIZ 36.3 terakota
149 UZDATNIANIE WODY terakota
150 PRZEDSIONEK 3.5 wykł. syntet.
151 PRODUKCJA PŁYNÓW 14.0 terakota
152 MAG. SUBSTRATÓW 9.5 wykł. syntet.
154 ŚLUZA 7.7 wykł. syntet.
155 P.SIONEK 3.0 wykł. syntet.
156 KOMUNIKACJA 22.3 wykł. syntet.
157 MAG. 4.0 terakota
158 SZATNIA PACJENTÓW (damska 28 szafek) 29.3 wykł. syntet.
159 ŁAZIENKA 5.8 terak.
160 SZATNIA PACJENTÓW męska 20 szafek 29.4 wykł. syntet.
161 ŁAZIENKA 5.9 terakota
162 ŚLUZA 8.4 wykł. syntet.
163 KOMUNIKACJA 100.8 wykł. syntet.
164 HEMO, HCV (2 stanowiska) 27.7 wykł. syntet. antyelektrost.
164a ŚLUZA 4.8 wykł. syntet. antyelektrost.
165 HBS (1 stanowisko) 14.0 wykł. syntet. antyelektrost.
165a ŁAZIENKA 2.9 terakota
166 BRUDOW. SKAŻONY 7.1 terakota
167 BRUDOW. NIESKAŻ. 6.7 terakota
168 MAG. BIELIZNY 3.6 terakota
169 SKŁADZIK PORZĄDK. 3.5 terakota
170 DIALIZY OSTRE HEMO (2 stanowiska) 26.9 wykł. syntet. antyelektrost.
171 SALA DIALIZ (7 stanowisk) 76.6 wykł. syntet. antyelektrost.
172 ŚLUZA 5.4 wykł. syntet.
173 POK. SOCJALNY PIELĘGNIAREK 15.3 wykł. syntet.
174 POKÓJ LEKARZY 20.3 wykł. syntet.
175 SALA DIALIZ (14 stanowisk) 155.5 wykł. syntet. antyelektrost.
176 RECEPCJA 8.0 wykł. syntet.
177 REJESTRACJA 12.5 wykł. syntet.
178 POK. WYPOCZYNKOWY PACJENTÓW 20.4 wykł. syntet.

DZWIG OSOBOWY
DZWIG TOWAROWY rzepne sufitu +3.30 (2 płyty szczp, wyśw. gr.10cm i gr.12cm Dystetacja 2cm) ao. ster.
DZIEDZINIEC PRZY KAPLICY
miejsce na postument figuralny
APTEKA SZPITALNA
DIALIZY OTRZEWNOWE
ZAPLECZE HEMODIALIZ
HEMODIALIZY
ODDZIAŁ NEFROLOGII
platforma schodowa
BL21

Opracowanie
TKE Tomasz Kosztowny Usługi Inżynieryjne
ul. 3 Maja 21/1, 09-402 Płock

Inwestor
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
09-400 Płock, ul. Medyczna 19

Nazwa zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Modernizacja instalacji PPOŻ w budynku "B" nowy pawilon Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Adres inwestycji
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – budynek "B"
09-400 Płock, ul. Medyczna 19

Opracował
mgr inż. Tomasz Kosztowny
upr.nr MAZ/0225/PWBE/18

Temat rysunku
Koncepcja instalacja oświetlenia awaryjnego, wymiana centrali SSP – rzut parteru

Skala	Data	Nr rys.	Arkusz
1:125	06 2026	EL-02	01/01