103 DYŻURKA LEKARZY
15.5 wykł. syntet.

103a ŁAZIENKA
3.5 terakota

ISTNIEJĄCA CENTRALKA MONITORINGU ISTNIEJĄCYCH OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCA CENTRALA SSP DO DEMONTAŻU - MIEJSCE MONTAŻU NOWEJ CENTRALI SSP

104 STEROWNIA
27.6 wykł. syntet.
ekranowanie ścian i sufitu

ISTNIEJĄCE SZAFY IT - BEZ ZMIAN

SUGEROWANA REZERWA MIEJSCA NA MONTAŻ CENTRALNEJ BATERII SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

platforma schodowa

107 SALA pacjentów (2 łóżka)
17.5 wykł. syntet.

Opracowanie	TKE Tomasz Kosztowny Usługi Inżynieryjne ul. 3 Maja 21/1, 09–402 Płock
Inwestor	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 09–400 Płock, ul. Medyczna 19
Nazwa zadania	PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY Modernizacja instalacji PPOŻ w budynku "B" nowy pawilon Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
Adres inwestycji	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – budynek "B" 09–400 Płock, ul. Medyczna 19
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowny upr.nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat rysunku	Koncepcja aranżacji pomieszczenia 104

Skala	Data	Nr rys.	Arkusz
1:50	06 2026	EL–06	01/01