Dolice, 20.11.2026r.

Zamawiający:
Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Wyjaśnienie treści SWZ – nr 1

Znak: WG.033.111.2026.KZ
Dot. postępowania przetargowego: ZP.271.1.18.2026

W związku z otrzymanym w dn. 19.11.2026r. wnioskiem w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. **„Budowa oświetlenia drogowego – lampy hybrydowe, bez przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w m. Morzyca na dz. 147, 948/7”**, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793) poniżej udzielamy wyjaśnień:

Pytania:

1. Gdzie ma być umieszczony akumulator w gruncie czy na szczycie słupa
2. Czy panel fotowoltaiczny może być 2 sztuki o mocy 2x380W czy jeden o mocy 545W

Odpowiedzi:

1. Akumulator ma znajdować się w szafie sterowniczej na szczycie masztu.
2. Panel fotowoltaiczny ma być jeden o mocy 545W.

WÓJT GMINY

Paweł Nowakowski
/dokument podpisany elektronicznie/

Paweł Nowakowski
Digitally signed by Paweł Nowakowski
Date: 2026.11.20 11:55:32 +01'00'