Skołoszów, dnia 15.09.2026 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno
Sp. z o. o. w Skołoszowie
Skołoszów ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

Do wiadomości
Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie SWZ (nr 2)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu pn. „Budowa łącznika wodociągowego Święte – Grabowiec, Gmina Radymno", prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą Pzp" lub „Pzp", Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Dzień dobry Czy instalacja PV jest w zakresie wykonania zamówienia. W przedmiarach nie ma pozycji dotyczacej fotowoltaiki, natomiast jest załącznik do projektu. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że instalacja fotowoltaiczna jest objęta zakresem przedmiotowego zamówienia. Zakres ten został opisany w udostępnionym wraz z dokumentacją postępowania dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia dla instalacji PV", obejmującym wykonanie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie o mocy do 40 kWp wraz z instalacją elektryczną niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Święte, na działce nr ewid. 922/7.

Zamawiający wyjaśnia, że dla instalacji PV nie udostępniono odrębnego przedmiaru robót ani kosztorysu inwestorskiego. Okoliczność ta nie oznacza wyłączenia tego zakresu z przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego wyceny na podstawie udostępnionego OPZ oraz pozostałych dokumentów zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich robót, dostaw, materiałów, urządzeń, pomiarów, czynności formalnych i innych kosztów niezbędnych do kompletnego wykonania i uruchomienia instalacji PV. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.

Wartość tego zakresu należy ująć w Załączniku nr 11 do SWZ – Kosztorys ofertowy scalony, w pozycji nr 4: „Roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne z wykorzystaniem modułów monokrystalicznych – doposażenie stacji uzdatniania wody w Świętem w instalację FV o mocy 40 kW". W pozycji tej należy uwzględnić całość kosztów związanych z wykonaniem kompletnej instalacji fotowoltaicznej objętej dokumentacją zamówienia.

II. Informacja dotycząca terminu składania ofert

Powyższa odpowiedź nie wprowadza nowych wymagań ani nie zmienia zakresu przedmiotu zamówienia, lecz potwierdza zakres wynikający z udostępnionego OPZ oraz wskazuje miejsce jego wyceny w Kosztorysie ofertowym scalonym. Wyjaśnienie nie stanowi zatem zmiany treści SWZ wymagającej dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Termin składania ofert nie ulega zmianie i pozostaje zgodny z aktualnie obowiązującą dokumentacją postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ADAM LISANCZUK
Data: 2026.09.15 19:44:07 CEST

Prezes Zarządu