Skołoszów, dnia 17.09.2026 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno
Sp. z o. o. w Skołoszowie
Skołoszów ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

Do wiadomości
Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ (nr 4)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu pn. „Budowa łącznika wodociągowego Święte – Grabowiec, Gmina Radymno", prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą Pzp" lub „Pzp", Zamawiający, działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wskazanym poniżej.

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje dostawę kamery inspekcyjnej oraz wykonanie ogrodzenia.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje zarówno dostawę kamery do inspekcji kanałów i rurociągów, ujętej w pozycji nr 46 przedmiaru robót, jak również wykonanie ogrodzenia przewidzianego w dokumentacji zamówienia. Powyższa odpowiedź stanowi potwierdzenie zakresu zamówienia wynikającego z dokumentów udostępnionych Wykonawcom i w tym zakresie nie stanowi zmiany treści SWZ.

Pytanie 2

Dzień dobry. W załączonym do przetargu przedmiarze widnieje pozycja nr 46 dla zakupu kamery do inspekcji kanałów i rur. Prosimy o wskazanie, w zakresie jakich średnic rurociągów należy zakupić kamerę? Najbardziej modularne rozwiązanie pozwala na używanie jednego wózka do średnic od DN150 do DN1000, natomiast najpopularniejsza konfiguracja to ta od DN150 do DN600. Kamery iPEK występują z oprogramowaniem VisionReport w wersjach min. Starter i Standard. Wersja Starter umożliwia sterowanie kamerą, nagrywanie wideo, robienie zdjęć, dodawanie opisów tekstowych oraz podstawowe zarządzanie inspekcjami (tworzenie folderów itp.). Wersja Standard zawiera wszystko jw., przy czym dodatkowo pozwala na kodowanie uszkodzeń według katalogu PN-EN 13508 bezpośrednio w trakcie inspekcji, dokonywanie pomiarów w przewodzie (poziom wody, wielkość pęknięć, odległości etc.) oraz generowanie raportów z inspekcji. Z jakim oprogramowaniem należy dostarczyć kamerę?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia i jednocześnie dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie opisu wymagań dotyczących kamery do inspekcji kanałów i rurociągów, ujętej w pozycji nr 46 przedmiaru robót.

Kamera powinna zostać dostarczona jako kompletny system inspekcyjny w konfiguracji umożliwiającej wykonywanie inspekcji rurociągów w zakresie średnic od DN100 do DN400. Wymagane wyposażenie powinno umożliwiać współpracę z wózkiem samojezdnym w układzie 6×6 oraz głowicą kamerową.
W zakresie oprogramowania Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej wersji odpowiadającej funkcjonalnościom co najmniej wersji Standard, umożliwiającej w szczególności:
– sterowanie systemem kamerowym,
– rejestrację materiału wideo oraz wykonywanie zdjęć,
– dodawanie opisów i zarządzanie inspekcjami,
– kodowanie stwierdzonych uszkodzeń według PN-EN 13508 lub normy równoważnej,
– wykonywanie pomiarów w przewodzie, w tym w szczególności poziomu wody, wielkości pęknięć i odległości,
– generowanie raportów z przeprowadzonych inspekcji.
Określenie „wersja Standard" służy wyłącznie wskazaniu wymaganego poziomu funkcjonalnego oprogramowania i nie stanowi wskazania konkretnego producenta ani nazwy handlowej. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania dowolnego producenta, pod warunkiem że zapewnia ono co najmniej wszystkie funkcjonalności określone powyżej.
Powyższe wymagania stanowią zmianę i uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji nr 46 przedmiaru robót i są wiążące przy przygotowaniu oferty oraz realizacji zamówienia.

II. Informacja dotycząca terminu składania ofert

Z uwagi na fakt, że odpowiedź na pytanie nr 2 wprowadza do dokumentacji zamówienia dodatkowe minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące kamery inspekcyjnej i oprogramowania, które mogą mieć wpływ na dobór oferowanego rozwiązania oraz kalkulację ceny oferty, Zamawiający uznaje powyższą odpowiedź za zmianę treści SWZ istotną dla sporządzenia oferty.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża dotychczasowy termin składania ofert, który upływał w dniu 22.09.2026 r. Odpowiedniej zmianie podlegają również termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.
Nowy termin składania ofert: 24.09.2026 r. godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert: 24.09.2026 r. godz. 10:15
Termin związania ofertą: do dnia 23.10.2026 r.
Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów postępowania w zakresie wynikającym z niniejszej zmiany.

W imieniu Zamawiającego

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ADAM LISANCZUK
Data: 2026.09.17 19:36:47 CEST

Prezes Zarządu