Skołoszów, dnia 18.09.2026 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno
Sp. z o. o. w Skołoszowie
Skołoszów ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

Do wiadomości
Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Wyjaśnienie SWZ (nr 5)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu pn. „Budowa łącznika wodociągowego Święte – Grabowiec, Gmina Radymno", prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą Pzp" lub „Pzp", Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wskazanym poniżej.

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w poz. 46 Przedmiaru robót głowicy inspekcyjnej o parametrach technicznych: • kolorowa kamera CCD o rozdzielczości 307 200 pikseli, • bez lasera, • czułość na światło: 0,3 luksa przy F1,2, • zdalne ustawianie ostrości, • kąt widzenia: 50°, • 8 diod LED o dużej mocy, o łącznym strumieniu świetlnym 354 lm, • obrót w poziomie: 2 × 125°, • obrót w pionie: 360°, bez ograniczeń, • wodoodporność do 1 bara, • wbudowany czujnik ciśnienia umożliwiający monitorowanie ciśnienia online, • długość: 112,7 mm, • szerokość: 59 mm, • masa: 0,7 kg.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania głowicy inspekcyjnej o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące urządzenia określone w dokumentacji zamówienia, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w dotychczas udzielonych wyjaśnieniach i dokonanych zmianach treści SWZ dotyczących poz. 46 Przedmiaru robót. Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wynikające z aktualnie obowiązującej dokumentacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych zmian dokonanych w tym zakresie.

W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie objętym niniejszą odpowiedzią.

II. Informacja dotycząca terminu składania ofert

Niniejsze wyjaśnienie nie wprowadza nowych wymagań technicznych ani funkcjonalnych i nie zmienia treści SWZ, lecz potwierdza obowiązek zaoferowania urządzenia zgodnego z aktualnie obowiązującą dokumentacją zamówienia. W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: 24.09.2026 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.09.2026 r. godz. 10:15
Termin związania ofertą: do dnia 23.10.2026 r.

W imieniu Zamawiającego

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ADAM LISANCZUK
Data: 2026.09.18 19:35:53 CEST

Prezes Zarządu