Myślenice, 03 listopada 2026 roku

SOSW.260.5.2026

Do wykonawców

pobierających materiały przetargowe

Wyjaśnienie zapisów OPZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: **DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI I SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni wraz z jadalnią i pracownią kucharską w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach".**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), w związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 27 sierpnia 2026 roku dotyczącymi SWZ Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie

Pytanie do postępowania: W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił iż "Wszystkie zlewy będące przedmiotem dostawy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304 lub EN 1.4301 " - Proszę zatem, o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pozostałych mebli ze stali nierdzewnej z innego rodzaju stali np typu AISI 430, 441, 445, a jedynie zlewy czyli mają być wykonane ze stali AISI 304, czy też Zamawiający wymaga aby wszystkie meble ze stali nierdzewnej określone w niniejszym postępowaniu były wykonane ze stali typu AISI 304/ EN.1.4301 ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby blaty robocze oraz stoły ze zlewami były wykonane ze stali w gat. AISI 304/ EN.1.4301. Pozostałe elementy mebli ze stali nierdzewnej mogą być wykonane ze stali w gat. AISI 430.

DYREKTOR
OŚRODKA
SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO
mgr Agnieszka Rozkrut