Os. Złotej Jesieni 1 31-826 Kraków
tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygier.pl

Kraków, 22.06.2026 r.

DZP.271-123/2026

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM pn. **„Usługa modernizacji stacji uzdatniania wody”** numer sprawy: **123/ZP/2026**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

Pytanie 1

Jaka średnica i materiał rurociągu zasilającego ZW II ?

Odpowiedź:

Instalacja zasilająca rura 110 wykonana z materiału stal.

Pytanie 2

Jaka ma być filtracja wstępna siatkowa i koszowa płukanie automatyczne czy ręczne

Odpowiedź:

Akceptowalne płukanie wkładów filtracji wstępnej ręczne.

Pytanie 3

Ilość i wydajność pomp wody surowej w układzie kaskadowym, wymagana wydajność zapewniona przez każdą pompę oddzielnie czy układ pomp współpracujacych ? Sterowanie kaskadowe czy wszystkie pompy z falownikami.

Odpowiedź:

Dwie pompy z oddzielnymi falownikami (możliwa praca naprzemienna) zapewniające wydajność systemu w zakresie 1 - 6,5 m3/h

Pytanie 4

System filtracji 2-wu kolumnowej Ma być jako:

4.1 na złożu szklanym i złożu zeolitowym – mają być 2-wie oddzielne kolumny ze złożem szklanym i 2 oddzielne kolumny ze złożem zeolitowym, czy

4.2 1 kolumna na złożu szklanym, a druga na złożu zeolitowym pracująca równolegle lub kaskadowo

Odpowiedź:

Filtracja wstępna kolumna złoże szklane i kolumna złoże zeolit - układ kolumn działających szeregowo z głowicami sterującymi.

Pytanie 5

Filtry na węglu aktywnym , filtry z głowicami sterującymi płukanie okresowe automatyczne, czy filtry wkładami wymiennymi ?

Odpowiedź:

Filtr z wkładem węgla aktywnego - kolumna z głowicą sterująca z płukaniem automatycznym.

Pytanie 6

System Ro zapewniający wodę < 5 µS/cm ma być system osmozy 2-wu stopniowej , czy osmoza jednostopniowa i dodatkowo demineralizacji jonowa na złożumieszanym ?

Odpowiedź:

Wymagamy wodę na wyjściu RO <5µS - nie określamy ilu stopniowa ma być filtracja RO do uzyskania wymaganego parametru. Na rynku istnieje wiele rozwiązań technicznie i sprzętowo pracujących w różnych wariantach układu membran RO. Nie przewidujemy dodatkowych elementów demineralizacji.

tel. sekr. 12 64 68 502, fax 12 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 252 553 000,00 zł NIP: 6783105119 REGON: 121188694

Pytanie 7

Czy nowy system RO ma pracować na starym zbiorniku wody demi, jaka jest jego pojemność

Odpowiedź:

Tak, nowy system ma pracować z wykorzystaniem istniejących zbiorników wody demi o pojemności 2x1000l połączonych hydraulicznie.

Pytanie 8

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa, chcielibyśmy zapytać, czy byliby Państwo zainteresowani wdrożeniem, w ramach prowadzonego postępowania, technologii uzdatniania wody stanowiącej wyposażenie mobilnej stacji kontenerowej w wykonaniu całości ze stali nierdzewnej. Dla lepszego zobrazowania naszych projektów i inwestycji w tym zakresie proponujemy oglądnąć poniższe filmy: XXXXXXXXXXXXXX. Nadmieniamy, że wdrażana przez nas bezciśnieniowa technologia uzdatniania wody znajduje coraz szersze zainteresowanie wśród polskich inwestorów, co jest wynikiem nie tylko jakości i efektywności działania naszych filtrów, ale również rezultatem bilansu ekonomicznego. Załączamy również niektóre z naszych referencji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH, pkt 8 i 9 jeśli zaproponowane przez nas rozwiązanie zamienne pozwoli zagwarantować odpowiednią jakość produkowanej wody i prawidłowe przygotowanie wody dla dalszych urządzeń? W naszej opinii filtracja mechaniczna na filtrach siatkowych oraz filtrach węglowych w pełny sposób zabezpieczą dalsze urządzenia technologiczne w zakresie wstępnego przygotowania wody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie punktu 9 dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 do SWZ, która stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pozostałe parametry techniczno-użytkowe pozostają bez zmian i należy je spełnić zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 11

Czy jest możliwe przedłużenie terminu składania ofert o tydzień?

Odpowiedź:

Zgodnie z Modyfikacją z dnia 22.06.2026r, oraz tekstem jednolitym załącznika nr 1 do nin pisma.

Pytanie 12

Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie sposobu wypełnienia Załącznika nr 1 do SWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych granicznych". Prosimy o informację, czy w kolumnie „Wartość oferowana" należy jedynie potwierdzić spełnienie poszczególnych wymagań opisanych przez Zamawiającego, np. poprzez wskazanie „Tak" / „Spełnia", ewentualnie krótkie potwierdzenie zakresu oferowanego rozwiązania, czy też Zamawiający oczekuje wpisania wartości pieniężnej / kosztu realizacji każdego z poszczególnych punktów Załącznika nr 1. Jeżeli Zamawiający oczekuje podania wartości pieniężnych dla każdego punktu osobno, prosimy o potwierdzenie tej interpretacji, ponieważ w przypadku przedmiotowego zakresu może być to bardzo trudne, a w niektórych przypadkach praktycznie niemożliwe do jednoznacznego rozdzielenia. Poszczególne elementy modernizacji stacji uzdatniania wody są technologicznie i wykonawczo ze sobą powiązane, a część kosztów ma charakter wspólny dla kilku zakresów prac, urządzeń, przyłączy, automatyki, montażu, uruchomienia i konfiguracji. W związku z powyższym prosimy również o informację, czy Zamawiający przewidział szczegółową instrukcję wypełnienia Załącznika nr 1, w szczególności kolumny „Wartość oferowana".

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kolumna „Wartość oferowana" w Załączniku nr 1 do SWZ służy wyłącznie do potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, w przedmiotowej kolumnie należy wskazać spełnienie wymogu poprzez wpisanie „Tak" lub „Spełnia". Zamawiający nie wymaga w tym miejscu podawania wartości pieniężnych ani kosztów realizacji poszczególnych punktów. Łączna wartość zamówienia powinna zostać określona wyłącznie w „ofercie cenowej",

MAŁOPOLSKA
tel. sekr. 12 64 68 502, fax 12 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 252 553 000,00 zł NIP: 6783105119 REGON: 121188694

zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ. Zamawiający nie przewiduje odrębnej instrukcji wypełniania załącznika nr 1 poza powyższym wyjaśnieniem.

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty z pierwotnie wyznaczonej daty 19 czerwca na dzień 3 lipca 2026 roku.

Naszą prośbę motywujemy stosunkowo krótkim czasem wyznaczonym na przygotowanie dokumentacji, który – w obliczu stopnia skomplikowania tego typu obiektów – utrudnia opracowanie w pełni rzetelnej i konkurencyjnej oferty. Zależy nam na dostarczeniu Państwu propozycji najwyższej jakości, optymalnej zarówno pod kątem technologicznym, jak i kosztowym. Aby to osiągnąć, konieczne jest wykonanie dodatkowych kroków, które wymagają czasu:

Przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej: Bezpośrednie zapoznanie się z istniejącą infrastrukturą i faktycznymi warunkami panującymi na obiekcie jest absolutnie kluczowe. Pozwoli to na uniknięcie kolizji projektowych oraz zminimalizowanie ryzyk na etapie realizacji inwestycji. Szczegółowa analiza dokumentacji technicznej: Rzetelna weryfikacja schematów P&ID oraz wytycznych projektowych jest niezbędna, aby zaproponowane rozwiązania w 100% pokrywały się z Państwa standardami i wymaganiami. Uzyskanie wiążących ofert od producentów i dostawców: Modernizacja SUW wymaga rzetelnej wyceny specjalistycznych komponentów (np. systemów filtracyjnych, pomp, armatury czy układów automatyki). Czas oczekiwania na precyzyjne oferty od podwykonawców zależy od warunków rynkowych i często wykracza poza obecne ramy czasowe przetargu. Jesteśmy przekonani, że przychylenie się do naszego wniosku leży również w interesie Państwa. Wydłużenie terminu do 3 lipca pozwoli nam – a także innym potencjalnym oferentom – na dogłębną analizę tematu i złożenie przemyślanych, bezpiecznych technicznie oraz dużo bardziej atrakcyjnych cenowo ofert, pozbawionych buforów na "ryzyko niedoszacowania"

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją z dnia 22.06.2026r, oraz tekstem jednolitym załącznika nr 1 do nin pisma.

Wskazane powyżej wyjaśniania treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowe prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/ oraz www.szpitalrydygier.pl, zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.

MAŁOPOLSKA

tel. sekr. 12 64 68 502, fax 12 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 252 553 000,00 zł NIP: 6783105119 REGON: 121188694