MIASTO KOBYŁKA
adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urzad@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

WZP.271.30.2026 **Kobyłka, dnia 3 września 2026 r.**

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce”

Informuję, iż działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:
W nawiązaniu do ww. postępowania oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego wnosimy o ponowne przeanalizowanie zapytania nr 7 oraz udzielonej odpowiedzi.
Zamawiający wskazuje, że zastosowanie piasku kwarcowego powlekanego ma rzekomo wydłużać żywotność nawierzchni 5-6 krotnie w stosunku do piasku kwarcowego płukanego oraz że posiada badania potwierdzające powyższą tezę. W związku z tym prosimy o udostępnienie tych badań lub wskazanie ich źródła. Z naszej wiedzy wynika, że ani norma EN 15330-1, ani wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf nie nakładają obowiązku stosowania piasku powlekanego, a trwałość nawierzchni oceniana jest poprzez badanie całego systemu, a nie pojedynczego składnika zasypu.
W systemie bezzasypowym za parametry amortyzacyjne i ochronę użytkowników odpowiada prefabrykowana mata shockpad. Piasek pełni wyłącznie funkcję stabilizującą, dlatego wymaganie stosowania wyłącznie piasku powlekanego nie znajduje uzasadnienia technicznego i nie przekłada się na poprawę parametrów funkcjonalnych nawierzchni.
Należy podkreślić, że oferowany przez nas system jest kompletnym, przebadanym rozwiązaniem, którego parametry użytkowe i trwałościowe zostały zweryfikowane badaniami laboratoryjnymi. Sam rodzaj piasku nie stanowi samodzielnego wyznacznika jakości ani żywotności nawierzchni. Kluczowe znaczenie mają parametry całego systemu.
Jednocześnie wskazujemy, że wymaganie zastosowania wyłącznie piasku kwarcowego powlekanego eliminuje z postępowania rozwiązania powszechnie stosowane na rynku i spełniające wymagania obowiązujących norm oraz standardów sportowych. W naszej ocenie może to prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, o którym mowa w art. 99 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie odniósł się do podniesionej przez nas okoliczności, że systemy trawy

syntetycznej zasypywane wyłącznie piaskiem kwarcowym nie są objęte procedurą certyfikacji FIFA Quality / FIFA Quality Pro, wobec czego nie są dla nich wydawane laboratoryjne raporty zgodności ani certyfikaty FIFA wymagane dla klasycznych boisk piłkarskich z zasypem funkcjonalnym. Samo stwierdzenie, że oferowany system nie posiada ww. dokumentów, nie
stanowi odpowiedzi na nasze pytanie, gdyż właśnie brak możliwości uzyskania takich dokumentów dla tego typu nawierzchni był przedmiotem naszego wniosku.
W związku z powyższym prosimy o wskazanie podstawy technicznej, normowej lub wynikającej z programu FIFA, z której wynika obowiązek posiadania raportu z badań FIFA Quality lub FIFA Quality Pro przez nawierzchnię zasypywaną wyłącznie piaskiem kwarcowym. W przypadku braku takiej podstawy utrzymanie wymogu prowadzi do wykluczenia całej grupy rozwiązań technologicznych spełniających wymagania użytkowe i jakościowe, co skutkuje nieuzasadnionym ograniczeniem konkurencji.
W związku z powyższym podtrzymujemy wniosek o dopuszczenie oferowanego rozwiązania jako równoważnego, spełniającego wymagania jakościowe, funkcjonalne i użytkowe stawiane dla nawierzchni przeznaczonej do intensywnej eksploatacji.

Odpowiedź 1:

Wymagany system sztucznej trawy jest przeznaczony do profesjonalnej gry w piłkę nożną. W związku z powyższym, nawierzchnia musi spełniać wymagania określone w FIFA Test Manual for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu jakości FIFA Quality Pro – edycja 2015, potwierdzone odpowiednimi raportami z badań FIFA. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego rozwiązania jako niespełniającego wymagań Zamawiającego.

z up. BURMISTRZA
Paulina Tlaga
Zastępca Burmistrza