Borzęcin Górny szkoła - nowa część

Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

ZKA6

ZK-545

Istniejący rozłącznik głowny

Istniejące złacze pomiarowe

80A

kWh

3f
400/230V

T63-63A
P1MB3P

rozdzielnia główna

RG

Agregat

Sieć

Fotowoltaika
Magazyn energii

Odejście

ZK

proj. YAKXS 4x70 115 metrów

Złącze zasilajace z agregatem

proj. N2XH-J 5x25 12metrów

proj. N2XH-J 5x25 12metrów

Zakres modernizacji

Starium, obiekt, adres: PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKÓW CENTRUM W BORZĘCINIE				
Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 583G, 32-825 BORZĘCIN				Formatka: A3
Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAP/0039/PWBE/18	Data: 09.2026r	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala:
Sprawdzający:			Rysunek: Schemat ideowy zasilania budynku szkoły nowa część Borzęcin G	Nr rys. E12