Borzęcin Górny - GOK

ZKA2

Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

Istniejące złacze pomiarowe

Istniejący rozłącznik głowny

kWh

3f

400/230V

T63-63A

P1MB3P

Fotowoltaika

Magazyn energii

Agregat

Sieć

Odejście

rozdzielnia główna

TR1

Przyłączyć do istniejącego WLZ

proj. N2XH-J 5x16 7 metrów

proj. N2XH-J 5x16 7 metrów

Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

Istniejące złacze pomiarowe

Istniejący rozłącznik głowny

kWh

3f

400/230V

T63-63A

P1MB3P

Fotowoltaika

Magazyn energii

Agregat

Sieć

Odejście

TR2

Sala

Widowiskowa

Przyłączyć do istniejącego WLZ

proj. N2XH-J 5x25 7 metrów

proj. N2XH-J 5x25 7 metrów

Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

Istniejące złacze pomiarowe

Istniejący rozłącznik głowny

kWh

3f

400/230V

T63-63A

P1MB3P

Fotowoltaika

Magazyn energii

Agregat

Sieć

Odejście

TR3

rozdzielnia główna

Przyłączyć do istniejącego WLZ

proj. N2XH-J 5x16 7 metrów

proj. N2XH-J 5x16 7 metrów

ZK

proj. YAKXS 4x70 140 metrów

Złącze zasilajace z agregatem

Zakres modernizacji

Starium, obiekt, adres: PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKÓW CENTRUM W BORZĘCINIE			
Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 583G, 32-825 BORZĘCIN			Formatka: A3
Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAP/0039/PWBE/18	Data: 09.2026r	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA
Sprawdzający:			Rysunek: Schemat ideowy zasilania GOK Borzęcin G
			Nr rys. E8