Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

ZKA

Łęki budynek szkoły

ZK-1907

Istniejący rozłącznik głowny

Istniejące złacze pomiarowe

80A

3

kWh

3f
400/230V

T63-63A
P1MB3P

rozdzielnia główna

RG

AGREGAT

wewnętrzne zabezpieczenia zwarciowe

SmartGen

Ru<10Ω

Agregat

Sieć

Fotowoltaika
Magazyn energii

Odejście

proj. N2XH-J 5x25 18metrów

proj. N2XH-J 5x25 18metrów

Zakres modernizacji

Starium, obiekt, adres:	PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKU SZKOŁY W ŁĘKACH		
Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 583G, 32-825 BORZĘCIN			Formatlisz: A3
Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAP/0039/PWBE/18	Data: 09.2026r	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala:
Sprawdzający:			Rysunek: Schemat ideowy zasilania budynku szkoły w Łękach	Nr rys. E4