Nowa Sól
TU PŁYNIE NOWE

ZP.271.15.2026
ZP.KW-0022/08/26

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1.
Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nr 3.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nowej Soli.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zamawiający Gmina Nowa Sól - Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1
Projekt wykonawcy określa konkretne wymiary urządzeń.
Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o innych wymiarach niż określone w projekcie wykonawczym, a jeżeli tak o jakiej tolerancji wymiarowej.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów urządzeń oraz ławki, a także parametru określającego wysokość swobodnego upadku (HIC) w zakresie +/- 10%.
Urządzenia mogą mieć inne wymiary gabarytowe pod warunkiem, że mieszczą się wraz ze swoją strefą bezpieczeństwa w wyznaczonym w projekcie obszarze i utrzymują wszystkie wymagane parametry techniczne.
Najistotniejszym warunkiem dopuszczenia urządzenia o innych wymiarach jest to, aby jego strefa bezpieczeństwa nie przekroczyła obszaru wyznaczonego na rysunku nr A06 oraz aby strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nie nachodziły na siebie. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do dostarczenia urządzeń, których parametry techniczne pozwolą na zachowanie tych wymogów.

Pytanie nr 2
1. ST-03 FUNDAMENTY I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
3. Materiały i Urządzenia
Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją producenta.
ZALECENIE:
a) każde zakupione i montowane urządzenie bezwzględnie winno posiadać Certyfikat Zgodności z serią norm PN-EN 1176 i być przeznaczone dla użytkowania przez dzieci do lat 3,
b) każde zakupione i zamontowane urządzenie bezwzględnie winno posiadać wszelkie Certyfikaty wymagane przepisami prawa na terenie RP,
c) każde urządzenie bezwzględnie winno posiadać skróconą dokumentację techniczną,

d) każde urządzenie bezwzględnie winno posiadać kartę techniczną i instrukcję producenta urządzenia zabawowego

pkt b) Proszę o w wyjaśnienie jakie certyfikaty inne niż Certyfikat Zgodności z serią norm PN-EN 1176 winny posiadać urządzenia zabawowe.

Pkt c) i d) Proszę o wyjaśnienia czy zamawiający wymaga złożenia równocześnie skróconej dokumentacji technicznej oraz karty technicznej urządzenia, a jeżeli tak to jak jest różnica pomiędzy tymi dokumentami.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do urządzeń zabawowych wymaga dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, w szczególności aktualnego certyfikatu zgodności z właściwymi dla danego urządzenia częściami normy PN-EN 1176 lub rozwiązaniem równoważnym.

Zapis dotyczący „wszelkich Certyfikatów wymaganych przepisami prawa na terenie RP" nie oznacza obowiązku posiadania przez każde urządzenie zabawowe dodatkowych certyfikatów ponad dokumenty wymagane dla danego rodzaju urządzenia lub materiału na podstawie obowiązujących przepisów.

Zamawiający nie wymaga od każdego urządzenia zabawowego posiadania Atestu Higienicznego PZH, certyfikatu na znak bezpieczeństwa „B" ani Deklaracji Właściwości Użytkowych, jeżeli obowiązek posiadania danego dokumentu nie wynika z przepisów właściwych dla danego wyrobu.

Zamawiający wyjaśnia, że celem zapisów pkt c) i d) jest uzyskanie kompletu informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanego urządzenia, ocenę jego zgodności z dokumentacją projektową oraz prawidłowy montaż i późniejszą eksploatację.

Zamawiający nie wymaga, aby „skrócona dokumentacja techniczna" oraz „karta techniczna" stanowiły dwa odrębne dokumenty o określonej nazwie lub formie. Dopuszcza się przedstawienie jednego dokumentu producenta albo kilku dokumentów, pod warunkiem, że łącznie będą zawierały wszystkie wymagane poniżej informacje.

Dokumentacja dotycząca każdego urządzenia powinna zawierać co najmniej:

- nazwę producenta oraz oznaczenie/model urządzenia,
- przeznaczenie urządzenia, w tym informację o grupie wiekowej użytkowników,
- wymiary gabarytowe urządzenia,
- wymiary wymaganej strefy bezpieczeństwa,
- **wysokość swobodnego upadku (HIC)**,
- określenie podstawowych materiałów, z których wykonano urządzenie,
- rysunek, wizualizację lub schemat umożliwiający identyfikację urządzenia,
- sposób posadowienia i fundamentowania,
- sposób kotwienia i montażu,
- wymagania dotyczące nawierzchni w strefie upadku, jeżeli dotyczy.

Jeżeli karta techniczna lub instrukcja producenta zawiera wszystkie wskazane powyżej informacje, Zamawiający nie wymaga ich powielania w odrębnym dokumencie nazwanym „skróconą dokumentacją techniczną".

Pytanie nr 3

2. Projekt wykonawczy

3.1 STREFA ZABAW Z WODĄ I PIASKIEM

Woda do zasilania urządzeń doprowadzona będzie z istniejącej instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku żłobka miej-skiego. Powierzchnie kuchni muszą być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych odpornych na działanie wilgoci i bez-piecznych dla dzieci.

Proszę o wyjaśnienie sposobu wykonania zasilania kuchni błotnej z istniejącej instalacji wodociągowej.

Czy kuchnia błotna winna posiadać zbiornik na wodę.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że woda przeznaczona do zabawy w kuchniach błotnych będzie pobierana z istniejącej instalacji wodociągowej budynku Żłobka i będzie służyła do okresowego napełniania zbiorników stanowiących wyposażenie kuchni błotnych.

Zamawiający nie przewiduje wykonywania stałego przyłącza wodociągowego do każdej kuchni błotnej.

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące kuchni błotnych poprzez wymaganie, aby każda kuchnia błotna była wyposażona w zbiornik na wodę oraz mechaniczną pompkę nożną uruchamianą stopą lub ręką, umożliwiającą pobór wody ze zbiornika i podanie jej do wylewki/kranika, niewymagającej zasilania elektrycznego. Uruchomienie pompki powinno powodować przepływ wody ze zbiornika do wylewki lub kranika zlokalizowanego nad zlewem lub komorą roboczą kuchni.

Zbiornik powinien posiadać możliwość łatwego napełnienia, opróżnienia i czyszczenia oraz być wykonany z materiału odpornego na działanie wody i warunków atmosferycznych. Elementy systemu poboru wody powinny być zabezpieczone przed dostępem dzieci w sposób mogący powodować ich uszkodzenie oraz nie mogą posiadać ostrych krawędzi lub innych elementów stwarzających zagrożenie.

W celu umożliwienia zapoznania się z wyjaśnieniami i zmianami specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia **17 sierpnia 2026 r. do godz. 12:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 sierpnia 2026 r. o godz. 12:15**.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

(-) Tomasz Twardowski
Wiceprezydent Miasta Nowa Sól
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Tomasz Twardowski
Data podpisu:
2026.08.10 10:24:44.