Przasnysz, dnia 25 czerwca 2026 r.

Zamawiający: **Miasto Przasnysz**
adres siedziby: **ul. Jana Kilińskiego 2**
06-300 Przasnysz
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 **fax:** (029) 756 49 39
www.przasnysz.um.gov.pl

Znak sprawy: ZP.271.19.2026

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

Wyjaśnienie i zmiana SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 793 t.j.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym pn.

Dostawa agregatu prądotwórczego oraz UPS związana z realizacją grantu Cyberbezpieczny Samorząd – II postępowanie

wpłynęły pytania wykonawców zainteresowanych prowadzonym postępowaniem dotyczące treści SWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej:

1. Czy dopuszczają Państwo agregat o głośności 69/70dB? Jest to standardowa głośność agregatu która nie wymaga dodatkowych modyfikacji w celu uzyskania poziomu głośności w SWIZ.
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza agregatu o poziomie głośności 69/70 dB przy 7m. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SOPZ i wymaga zapewnienia dźwiękoszczelności na poziomie do 65 dB przy 7 m odległości od punktu pomiarowego. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SOPZ, w celu osiągnięcia wymaganego parametru dopuszcza się zastosowanie zewnętrznych kulisowych tłumików wyrzutu powietrza.
2. Proszę o doprecyzowanie mocy silnika - 150 kW czy 150 kVA.
   Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymagany parametr dotyczy mocy mechanicznej silnika (netto), która musi być wyrażona w kilowatach (**kW**) i być fizycznie dopasowana do zaoferowanej prądnicy w taki sposób, aby zapewniała bezproblemowe i ciągłe osiągnięcie parametrów elektrycznych agregatu określonych w SOPZ (tj. mocy maksymalnej ESP min. 132 kW / 165 kVA oraz mocy ciągłej min. 120 kW / 150 kVA) z uwzględnieniem sprawności prądnicy. Wartość „min. 150 kW" wskazana w SOPZ stanowiła wartość szacunkową Zamawiającego – kluczowe jest pełne dopasowanie parametrów silnika do wymagań stawianych prądnicy.

Na podstawie art. 284 ust. 3 Ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 793 t.j.) przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami i wprowadza zmianę treści SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział XII SWZ - **SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :**

   – pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: **„**Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy **https://ezamowienia.gov.pl/ do dnia 30 czerwca 2026 r. godz. 9:00.”**

   – pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi dnia **30 czerwca 2026 r. o godz. 10:00**.”

2. Rozdział X SWZ - **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

   – otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **29 lipca 2026** r.”

Powyższe zmiany treści SWZ stanowią integralną treść SWZ i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz Przasnysza

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Łukasz Chrostowski
Data: 2026.06.25 09:49:10 CEST

Łukasz Chrostowski