# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. 22 708 91 11, e-mail.: gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl


Lesznowola, dnia 14.09.2026r.

RZP 271.31.02.2026

***Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja oświeltenia zewnętrznego w Gminie Lesznowola".***

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 11 oraz 14 września 2026r. wpłynęły zapytania do SWZ, na które udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**
Zamawiający wymaga "3. Kartę katalogową, Certyfikat ENEC oraz Certyfikat ENEC+ potwierdzające klasę ochronności elektrycznej oprawy na poziomie min. IK07." Prosimy o potwierdzenie, że parametr IK07 jest omyłką pisarską i Zamawiający ma na myśli klasę ochronności I lub II.

**Pytanie nr 2**
Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności świetlnej powyżej 150 lm/W certyfikatem ENEC. Pragniemy zwrócić uwagę, że certyfikat ENEC nie służy potwierdzeniu parametrów fotometrycznych oprawy. Z tego względu prosimy o dopuszczenie potwierdzenia spełnienia wymogu skuteczności świetlnej karta katalogową i certyfikatem ENEC+.

**Pytanie nr 3**
Zamawiający wymaga wykazania, że złożony raport LM-80 wraz z memorandum TM-21 dotyczy diod zamontowanych w lampach. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje spełnienie tego wymogu poprzez wskazanie modelu diod w karcie katalogowej oprawy.

**Odpowiedź na pytania nr 1, nr 2 oraz nr 3**
Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Kartę katalogową, Certyfikat ENEC oraz Certyfikat ENEC+ potwierdzające stopień szczelności oprawy na poziomie min. IP66, stopień odporności oprawy na poziomie min. IK07, klasę ochronności elektrycznej I lub II, temperaturę barwową źródeł światła 3000K i 5700K.
2. Kartę katalogową oraz Certyfikat ENEC+ potwierdzające skuteczność świetlną oprawy na poziomie min. 150lm/W.
3. Raport LM-80 oraz Memorandum Techniczne TM-21 potwierdzające spełnienie parametru L90B10>100.000h. - !UWAGA! – W karcie katalogowej oprawy należy wykazać, że moduły LED, których dotyczą Raport LM-80 oraz Memorandum Techniczne TM-21 są zainstalowane w oferowanych przez Wykonawcę oprawach.
4. Certyfikat ZD4i.
5. Deklarację zgodności UE.

**Pytanie nr 4**
W imieniu ..... zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu

odbycia wizji lokalnej do postępowania.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Lesznowola".

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 18.09.2026r. ( piątek ) o godz. 08.00, ul. Okrężna, 05-506 Lesznowola. Lokalizacja: https://maps.app.goo.gl/FavgXctcadKtPseR9.

W związku z powyższym Gmina Lesznowola - Zamawiający, informuje, iż w postępowaniu pn. ***„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Lesznowola."***, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w:

Rozdziale III:

- pkt 9, ppkt 9.3, tir. 9.3.1.
- pkt 10, ppkt 10.1, tir. d),

w następujący sposób:

„Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Kartę katalogową, Certyfikat ENEC oraz Certyfikat ENEC+ potwierdzające stopień szczelności oprawy na poziomie min. IP66, stopień odporności oprawy na poziomie min. IK07, klasę ochronności elektrycznej I lub II, temperaturę barwową źródeł światła 3000K i 5700K.
2. Kartę katalogową oraz Certyfikat ENEC+ potwierdzające skuteczność świetlną oprawy na poziomie min. 150lm/W.
3. Raport LM-80 oraz Memorandum Techniczne TM-21 potwierdzające spełnienie parametru L90B10>100.000h. - !UWAGA! – W karcie katalogowej oprawy należy wykazać, że moduły LED, których dotyczą Raport LM-80 oraz Memorandum Techniczne TM-21 są zainstalowane w oferowanych przez Wykonawcę oprawach.
4. Certyfikat ZD4i.
5. Deklarację zgodności UE".

Rozdziale II

- pkt 7 ppkt 14)

w następujący sposób:

„Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej (np. koszty podróży, noclegu) poniesie Wykonawca.
Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem z odbycia wizji, podpisanym przez osobę reprezentującą Wykonawcę oraz Zamawiającego. Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Protokół z odbycia wizji lokalnej stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. Złożenie oferty bez odbycia wizji będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
Wizja lokalna odbędzie się 11 września 2026r. ( piątek ), godz. 08.00, ul. Okrężna, 05-506 Lesznowola. Lokalizacja: https://maps.app.goo.gl/FavgXctcadKtPseR9
Dodatkowa wizja lokalna odbędzie się 18 września 2026r. ( piątek ), godz. 08.00, ul. Okrężna, 05-506 Lesznowola. Lokalizacja: https://maps.app.goo.gl/FavgXctcadKtPseR9".

Zamawiający w związku z wyjaśnieniami oraz wprowadzonymi zmianami w treści SWZ, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia postanowienia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które otrzymują następującą treść:

**„ROZDZIAŁ V**
**Informacje o trybie składania i otwarcia ofert**
**20. Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.**

1) Ofertę należy złożyć **za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,** pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, **w terminie do dnia: 21.09.2026 r. do godz. 11.00.**
2) Po upływie terminu, o którym mowa powyżej złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie Zamawiającego, a tym samym zaleca się wkalkulować ten czas w czas na prawidłowe złożenie oferty.
3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę złożoną uprzednio w systemie.

**21. Otwarcie ofert.**

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **21.09.2026 r. do godz. 12.00** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie informacje określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**22. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia: **20.10.2026 r.** ”

**Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**
**Przedmiotowe zmiany treści SWZ stanowią integralną część niniejszego postępowania, a tym samym należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.**

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTA
Oktawian Druzd

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
mgr inż. Tomasz Dziubak-Wysokiński

Główny Specjalista
d/s zamówień publicznych
mgr Aneta Książek

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Dróg i Mostów
Przemysław Wawruch