LUBUSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI

Gorzów Wlkp., 30 września 2026 r.

BL-IX.272.9.2026

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pomieszczeń biurowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – I piętro budynku przy ul. Jagiellończyka 13".

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Nadproża są na różnej wysokości poniżej standardu, czy zamawiamy niższe drzwi i ościeżnice?

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje konieczność wyrównania wysokości montowanych drzwi i ościeżnic do jednego poziomu. Nowo zamontowane drzwi i ościeżnice powinny spełniać wymagania zawarte w zał. nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa oraz w zał. nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji.

Pytanie nr 2:
Podczas usuwania starych ościeżnic na pewno wykładzina w komunikacji ulegnie zniszczeniu lub będą jej duże braki, czy nie lepiej wymienić te 58m^2 na nowe?

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje konieczność wymiany wszystkich posadzek na wykładzinę dywanową w płytkach. Należy zdemontować dotychczasowe wykładziny i panele w komunikacji oraz pomieszczeniach biurowych, przygotować podłoże i ułożyć nową wykładzinę dywanową w płytkach o parametrach odpowiednich do użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej.

Pytanie nr 3:
Listwy przypodłogowe obecnie są plastikowe, czy można użyć również nowych plastikowych, ściany i podłogi są krzywe więc byłyby odpowiednie.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przy nowej wykładzinie dywanowej w płytkach w biurach i komunikacji należy zastosować listwy PCV przeznaczone do wykładzin dywanowych, z wstawką z zastosowanej wykładziny.

Pytanie nr 4:
Wyrywanie opasek drzwiowych i wykucie stalowych ościeżnic spowodują duże ubytki w tapecie i tynku należałoby po tej czynności wyszpachlować cały korytarz czy możemy taką wersję założyć, wówczas ten remont będzie w części korytarza kompletny i estetyczny.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza konieczność usunięcia istniejącej tapety. Po demontażu opasek drzwiowych i ościeżnic należy naprawić uszkodzenia tynków, wyszpachlować i przygotować ściany w komunikacji do malowania.

Pytanie nr 5:
Oprawy w korytarzu zdecydowanie do wymiany, są bardzo wyeksploatowane.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że oprawy w korytarzu są przeznaczone do wymiany. Zakres obejmuje montaż nowych opraw zgodnie z dokumentacją i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udostępnia zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia tj. zał. nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji.

Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 06.10.2026 r.

Tym samym ulega zmianie Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XVIII.

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Składanie ofert:
    1. Wykonawca składa ofertę do dnia 06.10.2026 r. do godz. 11.00
2. Otwarcie ofert:
    1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2026 r. o godz. 11.15.
3. Termin związania ofertą:
    1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.11.2026 r. (do końca dnia).

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Paweł Lechowicz
Dyrektor Biura Obsługi Urzędu
i Rozwoju Systemów Informatycznych