Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

TAURON DYSTRYBUCJA

Data pisma: 10-07-2025 r.

Gmina Chocianów
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

ZAŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRZYŁĄCZA

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, potwierdzamy wykonanie i odbiór przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zrealizowanego na podstawie warunków przyłączenia WP/052400/2024/O02R03 z dnia 2024-05-15 oraz umowy o przyłączenie UP/052400/2024/O02R03 dla obiektu:

Sygnalizacja świetlna
59-140 Chocianów
ul. Kolejowa, dz. nr 35 ; 56 ; 221.

Obiekt został przyłączony do sieci elektroenergetycznej.

Z wyrazami szacunku
Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
R. Olejnik
Robert Olejnik

KDT/nN/052400/2024/O02R03

Karta danych technicznych

Umowa o przyłączenie	UP/052400/2024/O02R03		**Warunki przyłączenia**	WP/052400/2024/O02R03	
Nazwa i adres obiektu	Sygnalizacja świetlna ul. Kolejowa, 59-140 Chocianów, dz. nr 35 ; 56 ; 221.				
Nowe przyłącze		**Numer budynku**		**Numer lokalu**	
Parametry jakościowe energii elektrycznej parametry jej dostarczania	Standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku				
Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:	**przerwy planowanej [godz.]**	16	**przerwy nieplanowanej [godz.]**	24	
Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:	**przerwy planowanej [godz.]**	35	**przerwy nieplanowanej [godz.]**	48	
Termin obowiązywania Umowy kompleksowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucji	**na czas nieokreślony (bezterminowo) / ~~do dnia~~ .....***	**Charakter użytkowania obiektu nie spełnia wymagań dla zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G**			
Data ZI	ZI niewymagane				
Kod PPE	**590322412400879066**		**Przyłącze nr 1** (podstawowe / ~~rezerwowe~~):*		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	Zaciski prądowe zabezpieczenia przeciążeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie złączowo-pomiarowym.				
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych	Zaciski prądowe zabezpieczenia przeciążeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie złączowo-pomiarowym.				
Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego	w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki				
Typ przyłącza	kablowe		**Napięcie dostarczania energii elektrycznej [kV]** (0,4 kV – 3-fazowe, 0,23 kV 1-fazowe)	0,23	
Moc przyłączeniowa [kW]	3,0 kW		**Grupa przyłączeniowa**	V	
Stopień skompensowania mocy biernej (tgφ) wynosi:	≤ 0,4				
Prąd znamionowy zabezpieczenia głównego [A]:	16 A		**Minimalna moc umowna wynikająca z parametrów technicznych układu/systemu pomiarowo-rozliczeniowego w [kW]**	Nie dotyczy	
Nazwa i numer stacji transformatorowej:				Chocianów, Głogowska 12 LGU97618	
Rodzaj układu pomiarowo-rozliczeniowego	bezpośredni			**Własność licznika**	OSD
Przekładniki prądowe	nie dotyczy	**Przekładnia A/A**	nie dotyczy	**Własność**	nie dotyczy

UWAGI:
Wysokość opłaty za przyłączenie: 251,25 PLN
Realizacja dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. obiektu wymaga dostarczenia na etapie zawierania umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej kopii prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub kopii zgłoszenia budowy obiektu do właściwego organu administracyjnego lub oświadczenia, że budowa obiektu nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Przygotował: Kądziołka Hanna