W1;



W3



1b. Rura PE100RC SDR11 – ø110
2a. Zasuwa kołnierzowa miekouszczelniona DN80
2b. Zasuwa kołnierzowa miekouszczelniona DN100
3a. Trójnik z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowy 110x80x110
3c. Trójnik z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowy 110x110x110
4a. Nawiertka NWZ/PE 110/2"
5. Hydrant nadziemny HP–80
6. Prostka kołniażowa z żeliwa sferoidalnego, DN80
7. Kolano stopowe z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe DN80–90°
8. Blok oporowy 300x200x100
9. Płyta pod stopowa 500x500x70
10. Klucz do zasów teleskopowy z obudową
11. Złączka kołnieżowo–zaciskowa
12. Kołnież
13. Istniejąca rura przyłącza
14. Złącze rurowo gwintowe
15. Złącze kołnierzowo rurowe
16. Kolano z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe DN100
17. Kołnież ślepy

inwestycja: PROJEKT ROZBUDOWY WODOCIĄGU Krzywda ul. Poprzeczna , dz.nr.1136/2 O. 0012 Krzywda gm. Krzywda		
inwestor: Gmina Krzywda ul. Żelechowska 24b, 021-470 Krzywda		
tytuł rysunku: SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH		
projektował: mgr inż. Piotr Bosek nr upr. LUB/0107/PWOS/12 bez ogr. w spec. inst.sanit.	podpis:	branża: sanitarna skala: - data: 01.2026
sprawdził: mgr inż. Łukasz Borkowski nr upr. LUB/01 61/PWBS/17 bez ogr. w spec. inst.sanit.	podpis:	numer rysunku: 04
Biuro projektowe INPLO Piotr Bosek ul.Filomatów 11, 21-400 Łuków tel:667929090 email:inplo@interia.pl		numer strony: