BIURO PROJEKTOWE

INPLO

21-400 Łuków ul. Filomatów 11
Biuro: 21-400 Łuków ul. Ojców Pijarów 5 p.I
Tel.667929090 email:inplo@interia.pl

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU

Wojciech Czerniec

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Czerniec
Data: 2026.01.22 19:28:38 +01'00'

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Krzywdzie
ul. Kolejowa 30 B, 21-470 Krzywda
tel: 25-755-19-72, e-mail: zgk@gminakrzywda.pl

De.1.4202.4.2026

Krzywda, dnia 21.01.2026r.

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
21-470 Krzywda ul. Kolejowa 30 B
NIP 825-10-05-453 REGON 710329615
tel./fax 25 755 19 72

Gmina Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda

Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krzywda ul. Poprzeczna wzdłuż działki nr 1136/2 obręb 0012 Krzywda

Sieć wodociągowa:

1. Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm:
   - PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę -Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych"
   - PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa
   - Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PE 100 (SDR 17) PN-10 o średnicy min. Ø110mm.
2. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej PCV o średnicy Ø110mm w granicach działki 1136/2 (na wysokości działki nr 1136/12) obręb 0012 Krzywda. W miejscu włączenia należy zamontować zasuwę odcinającą.
3. Jako uzbrojenie sieci zaprojektować miękko uszczelniające zasuwy klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego.
4. Na sieci w odległości max. 150m zaprojektować nadziemne hydranty p-poż. Ø80mm i zasuwy odcinające z klinem gumowym (zaleca się montaż hydrantów w węzłach rozgałęźnych umożliwiających płukanie w danym odcinku).
5. Zastosowane materiał do wykonania sieci wodociągowej muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla wody do picia i w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Po uzyskaniu zgód projekt (koncepcję rozwiązania) należy uzgodnić z Inwestorem.
7. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania.

DYREKTOR
Robert Ochnik