ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WENĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		D1	D2	D2s	D3	D4s	D4p	D5	D5s	D6	D6s	D7	DG	KM	DW1	DW2	DW3	DR	DK	D2p
SCHEMAT																				
Wymiary S x H światło przejścia	S	100+R	90	90	100	90	90	90	110	100	100	90+R	80	128/314	2x90	90+R	90+R	90	120	100
	H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	290	220+75	205	205	205	205	205
Skrzydło lewe / prawe		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	2	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość – Kondygnacja –1		1 –	4 1	2 2	1 2	– 1	– 3	– –	1 4	– –	– 1	– –	1 –	–	1 –	1 –	1 –	– –	– –	– 1
Ilość – Parter		– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	–	– –	– –	– –	– 1	– 1	– –
Ilość – Piętro		– –	– 4	– –	– –	– –	– –	– –	1 2	– –	– –	– –	– –	–	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Ilość – II Piętro		– –	9 6	– 1	– –	– –	– –	– –	1 2	– 1	– –	– –	1 –	–	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Ilość – III Piętro		– –	5 6	3 9	– –	– –	– –	1 1	– –	– –	– –	– –	1 1	–	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Ościeżnica		Aluminium	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Aluminiowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Aluminiowe	Stalowe	–	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe
Wykończenie drzwi		Aluminium	Laminat HPL	Laminat HPL	Laminat HPL	Laminat HPL	Aluminiowe	Laminat HPL	Laminat HPL	Laminat HPL	Laminat HPL	Aluminiowe	Laminat HPL	–	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe
Wentylacja		–	–	–	–	–	–	kratka nawiewna pow. min220cm2	kratka nawiewna pow. min220cm2	–	–	–	kratka nawiewna pow. min220cm2	–	–	–	–	–	–	–
Akcesoria		klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna matowa / samozamykacz	klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna matowa/samozamykacz	klamka stal nierdzewna matowa/samozamykacz	klamka stal nierdzewna matowa/samozamykacz	klamka stal nierdzewna matowa/samozamykacz	klamka stal nierdzewna matowa	–	klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna matowa	klamka stal nierdzewna	klamka stal nierdzewna	klamka stal nierdzewna matowa
Zamek		nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	–	–	–	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	–	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	nierdzewny na klucz	–
Izolacyjność akustyczna		–	45–50 dB	45–50 dB	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Klasa odporności ogniowej		–	–	–	–	–	EI30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	EI30	EI30	EI30
Kolor		dopasować do kolorystyki istniejących okien	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	biały lub RAL 9006	dopasować do kolorystyki istniejących okien	dopasować do kolorystyki istniejących okien	dopasować do kolorystyki istniejących okien	biały lub RAL 9006		biały lub RAL 9006
Wyposażenie		skrzydło boczne z przeszkleniem bezpiecznym 1B1	logotyp oznaczenie pomieszczenia,	logotyp oznaczenie pomieszczenia,		logotyp oznaczenie pomieszczenia, symbole o profilu wypuktym szkło bezpieczne 1B1	logotyp oznaczenie pomieszczenia, symbole o profilu wypuktym	logotyp oznaczenie pomieszczenia, kratka nawiewna, symbole o profilu wypuktym	logotyp oznaczenie pomieszczenia, kratka nawiewna, symbole o profilu wypuktym	logotyp oznaczenie pomieszczenia, symbole o profilu wypuktym	logotyp oznaczenie pomieszczenia, symbole o profilu wypuktym	skrzydła z przeszkleniem bezpiecznym 1B1	logotyp oznaczenie pomieszczenia, kratka nawiewna, symbole o profilu wypuktym	–	skrzydła z przeszkleniem bezpiecznym 1B1	skrzydła z przeszkleniem bezpiecznym 1B1	skrzydła z przeszkleniem bezpiecznym 1B1	skrzydła z przeszkleniem bezpiecznym 1B1	skrzydła z przeszkleniem bezpiecznym 1B1	logotyp oznaczenie pomieszczenia, symbole o profilu wypuktym
UWAGI		ZEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane aluminium LOKALIZACJA: drzwi wejściowe na kondygnacji –1	WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane z barwionego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i rdzenia z poliuretanu LOKALIZACJA: gabinety, sale terapeutyczne, laboratoria	WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane z barwionego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i rdzenia z poliuretanu LOKALIZACJA: gabinety, sale terapeutyczne	DRZWI PEŁNE PRZESUWNE w konstrukcji aluminiowej na szynie montowanej na ścianie; szkło bezpieczne laminowane z prowadnicą dolną i uszczelką dolną, LOKALIZACJA: pomieszczenia zabiegowe	DRZWI MEDYCZNE HPL, jednoskrzydłowe, szer. min. 90 cm, ościeżnica stalowa, powierzchnia zmywalna, odporna na dezynfekcje, atest higieniczny, samozamykacz, uszczelki, klamka stal nierdzewna, przeszkienie, bez progu. LOKALIZACJA: MAGNETOTRON	Drzwi o odporności ogniowej EI30 w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą Rama i skrzydło wykonane z aluminium LOKALIZACJA: przedsionek kondygnacja –1	WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane z barwionego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i rdzenia z poliuretanu LOKALIZACJA: pom. sanitarne, szatnie	WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane z barwionego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i rdzenia z poliuretanu LOKALIZACJA: pom. sanitarne, szatnie	WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane z barwionego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i rdzenia z poliuretanu LOKALIZACJA: pom. sanitarne	WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane z barwionego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i rdzenia z poliuretanu LOKALIZACJA: pom. sanitarne	WEWNĘTRZNE LOKALIZACJA: komunikacja	WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane z barwionego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i rdzenia z poliuretanu LOKALIZACJA: pom. gospodarcze	Kurtyny medyczne mocowane do sufitu materiał trudnopalny (B1/M1) z dodatkiem antybakteryjnym LOKALIZACJA: pom. fizjoterapia Krio_azot i Prądy	ZEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane aluminium LOKALIZACJA: drzwi wejściowe przy głównym wejściu ŚWIATŁO CZYNNE DRZWI 90cm	ZEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane aluminium LOKALIZACJA: drzwi wejściowe przy wejściu bocznym na klatkę schodową B	ZEWNĘTRZNE PRZYLGOWE WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWAN NA OŚCIĘŻNICY, ZAWIASY 3 SZT. OCYNKOWANE, LISTWY OCHRONNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DOŁEM I PRZY KLAMCE skrzydło wykonane aluminium LOKALIZACJA: drzwi wejściowe przy głównym wejściu	WEWNĘTRZNE LOKALIZACJA: hol wejściowy parter		Drzwi o odporności ogniowej EI30 w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą Rama i skrzydło wykonane z aluminium LOKALIZACJA: przedsionek kondygnacja –1

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM ŚLUSARKI NALEŻY SPARWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki i ślusarki musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom Warunków Technicznych.

W pomieszczeniach WC stosować kabiny sanitarne systemowe z płyt HPL gr. 10–13 mm, drzwi na zawiasach samodomykających ze stali nierdzewnej, z zamkiem WC i możliwością awaryjnego otwarcia, z prześwitem wentylacyjnym przy podłodze, bez wymagań akustycznych

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06	07	08	LW	09	010	011
SCHEMAT													
Wymiary w świetle	S	175	175	80	115	270	115	175	230	160	175	175	175
muru	H	150	200	200	150	150	175	150	200	130	240	190	190
RAZEM		27	3	2	21	3	22	6	1	2	1	1	1
UWAGI										LUSTRO WENECKIE Izolacyjność akustyczna 55/60 dB			OKNO W KLASIE EI30

ŚCIANA MOBILNA W POM. 3.22 - SALA TERAPEUTYCZNA

OZNACZENIE		SM
SCHEMAT		
Wymiary w świetle	S	490
muru	H	305
RAZEM		1

UWAGI

Wymagania minimalne:
1. Ściana mobilna, panelowa, systemowa, umożliwiająca podział pomieszczenia na niezależne strefy użytkowe.
2. Izolacyjność akustyczna ściany mobilnej: Rw nie mniejsze niż 50 dB, potwierdzone dokumentem producenta / raportem z badań.
3. System podwieszany, bez prowadnicy w posadzce.
4. Wykończenie powierzchni trwałe, zmywalne, odporne na intensywne użytkowanie w obiekcie użyteczności publicznej / medycznym.
5. Kolorystyka i podział paneli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Zakres wykonawcy obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie pomiarów z natury przed realizacją.
2. Dobór kompletnego rozwiązania systemowego odpowiedniego do istniejących warunków obiektu.
3. Dobór i wykonanie wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego montażu, zawieszenia, prowadzenia i uszczelnienia ściany mobilnej, w tym wszelkich elementów mocujących, adaptacyjnych, wsporczych, maskujących i wykończeniowych, wymaganych przez producenta systemu oraz wynikających z warunków istniejących.
4. Dostosowanie rozwiązania do geometrii istniejącego przekrycia / strefy podstropowej oraz wykonanie szczelnych rozwiązań ograniczających przenikanie dźwięku ponad ścianą mobilną, w zakresie wynikającym z przyjętego systemu.
5. Zapewnienie bezpiecznego przeniesienia obciązen od systemu na istniejące elementy obiektu zgodnie z wymaganiami producenta i zasadami wiedzy technicznej.
6. Wykonanie wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do uzyskania kompletnego, sprawnego i gotowego do użytkowania rozwiązania.

Wymagania formalne:
1. Oferowany system ma być rozwiązaniem katalogowym / systemowym producenta.
2. Wykonawca przed montażem przedstawi kartę techniczną systemu oraz rysunek warsztatowy z przyjętym sposobem montażu.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do kompletnej realizacji zamówienia, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wyszczególnione, a są konieczne do prawidłowego działania systemu.

INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra

OBIEKT
Budynek usługowy z przeznaczeniem
do działalności medycznej
58-500 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 17A
dz. nr 53/4 AM-20 i 2/12 AM-5
obręb 0000 Jelenia Góra

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT
A ATELIER
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ul. ARTUR TURNAT 58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 77/6
tel./fax +48(75) 75 25 135, mobil +48 604 446 085, e-mail: pracownia@ateliier.pl

FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	DATA	PODPIS
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Artur Turnat – nr upr.1/96	15.01.2026	
BRANŻA	mgr inż. arch. Wojciech Drążewicz – nr upr.1573/90	15.01.2026	
PROJEKTOWAŁ			

TREŚĆ RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

NR MODYFIKACJI / DATA MODYFIKACJI	DATA	SKALA
00/00	15.01.2026	1:100

NR RYSUNKU
A.08