ZP.271.17.2026.SS

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III Dostawa agregatów prądotwórczych 6,8 kW

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatów prądotwórczych 6,8 kW – 2 szt.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nieeksploatowany), kompletny, sprawny, nieobciążony prawami osób trzecich, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, który w pełni spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. W trakcie transportu dostarczany przedmiot zamówienia musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem i działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.).
4. Odbiór przedmiotu umowy może nastąpić po uruchomieniu, przeprowadzeniu instruktażu. Instruktaż ma obejmować wszystkie informacje techniczne w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy, który umożliwi bezpieczną i zgodną z wymogami producenta eksploatację przedmiotu dostawy.
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
   1) pełną dokumentację techniczną,
   2) instrukcję obsługi.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad lub usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy lub uzupełnienia brakujących elementów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 6,8 kW		
1.	**Wymagania ogólne**	Dostarczony agregat prądotwórczy musi być fabrycznie nowym, kompletnym urządzeniem, stanowiącym jeden wyrób jednego producenta-posiadającego wdrożone systemy: - AQAP 2110:2016 oraz certyfikat wdrożenia i stosowania systemów zgodnie z wymaganiami norm: - PN-EN ISO 14001:2015 - PN-EN ISO 45001:2024 - PN-EN ISO/IEC 27001:2023 Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane
2.	**Wymagania techniczne**	Przenośny agregat prądotwórczy wyposażony w trwały silnik i wydajną prądnicę synchroniczną. Stabilny czterosuwowy, benzynowy silnik, Zbiornik paliwa pozwalający na co najmniej 11-godzinną pracę przy min. 75% obciążeniu bez uzupełniania paliwa z optycznym wskaźnikiem poziomu paliwa. Wymagany w silniku jest system dekompresji dzięki czemu uruchomienie generatora w sposób ręczny nie wymaga dużej siły. Układ stabilizacji napięcia AVR jako niezbędne wyposażeniem przy zasilaniu urządzeń, wymagających stabilnych parametrów zasilania. Moc ciągła agregatu: min. 5kVA Moc maksymalna agregatu: 6,8kVA Napięcie znamionowe 400/230V Waga maksymalna (bez paliwa) nie więcej niż 75 kg
3.	**Silnik – wymagania**	Moc silnika: 6,8kW Zużycie paliwa nie większe niż 2,1l /h przy min. 75% obciążeniu Odśrodkowy regulator obrotów z samoczynnym układem dawkowania paliwa pod różnym, zmiennym obciążeniem Chłodzony powietrzem Zabezpieczenie przed pracą bez oleju Filtr powietrza suchy

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III Dostawa agregatów prądotwórczych 6,8 kW

		Okres pomiędzy wymianami oleju zgodny z wymaganiami producenta, nie krótszy niż 100 mth lub 6 miesięcy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Osłona tłumika wyrzutu spalin
4.	**Prądnica – wymagania**	Synchroniczna Bezszczotkowa Regulacja napięcia elektroniczna AVR Klasa ochrony min. IP 23 Klasa izolacji H
5.	**Wymagane wyposażenie pozostałe:**	Rama rurowa z wibroizolatorami Zabezpieczenie główne 400V 3P zwarciowo przeciążeniowe Wyłącznik silnika Lampka kontrolna pracy agregatu Panel z gniazdami odbioru mocy AC: 1 x 400V, 2 x 230V
6.	**Zapewnienie wsparcia - wymagania**	Wykonawca zapewni na terenie Polski dostęp do autoryzowanego serwisu
7.	**Wymagania pozostałe**	Przy dostawie - wykonanie rozruchu urządzenia (paliwo do prób rozruchowych zapewni Wykonawca), prezentacja działania oraz przeszkolenie obsługi w zakresie rozruchu, przechowania, usuwania usterek, bezpiecznej eksploatacji. Przeglądy techniczne w okresie gwarancji uwzględniające wymianę materiałów eksploatacyjnych.
8.	**Minimalna gwarancja**	24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru