WÓJT GMINY
POSTOMINO

Gmina Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
tel. 59/ 810 85 17

Postomino, dnia 24 września 2026 r.

ZP.271.17.2026.SS

Wykonawcy

dotyczy postępowania pn.: Realizacja dostaw w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania pn.: „Realizacja dostaw w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 286 ust. 1 oraz 271 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2026.793 ze zm.), Zamawiający dokonuje wyjaśnień i zmian SWZ. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem montaż? Czy chodzi o podłączenie urządzenia do przygotowanej przez Zamawiającego instalacji czy w gestii Wykonawcy jest przygotowanie tej instalacji elektrycznej?
Odpowiedź nr 1:
Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania agregatu prądotwórczego w miejscu przeznaczenia sprzętu wraz z podłączeniem za pomocą urządzenia samoczynnego załączenia rezerwy.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza silnik o mocy 57 kWm/63 kWm (PRP/ESP)jako że jest tomoc wystarczalna do osiągnięcia mocy jednostki zgodnie z zapytaniem tj. (60 kVA/48 kW PRP i 63 kVA/50 kW ESP)?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza silnik o poj. 4,087 l, pojemność silnika wynika z budowy a nie mocy jednostki i jest wartością indywidualną dla poszczególnych producentów.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający rozważy zmianę regulatora na elektroniczny? Wykonawca zauważa że mechaniczny regulator nie zapewni tak dobrych parametrów elektrycznych jaki może zapewnić elektroniczny regulator który obecnie jest już standardem dla zespołów prądotwórczych tej mocy.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający dopuszcza regulator mechaniczny lub elektroniczny.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa jako jeden element bez wanny retencyjnej?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający dopuszcza modułowy system zbiornika paliwa i wanny retencyjnej lub ramozbiornik z przestrzenią retencyjną.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20% wartości wynagrodzenia brutto?
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zmianie ulegają pkt 11.1. i 11.2 Specyfikacji warunków zamówienia, które otrzymują brzmienie:

*„11.1. Ofertę należy złożyć do dnia **29 września 2026 r.** do godz. **10^{00}**.*
*11.2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **29 września 2026 r.** o godz. **11^{00}**. Zamawiający, zgodnie z ustawą Pzp nie ma obowiązku przeprowadzania publicznego otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert”.*

Zmianie ulega pkt. 12.1.SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„12.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres - 30 dni, do upływu terminu określonego dnia ***28 października 2026 r.****”*

Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy
Marzanna Kołodziej