Usługi Budowlano-Projektowe

Leszek Zaremba

ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany

tel. 697-942-129

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa magazynu obrony cywilnej wraz z urządzeniami i instalacjami gwarantującymi prawidłowe jego funkcjonowanie oraz budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe o pojemności 10 m3

Adres zamierzenia budowlanego:	działki numer ewidencyjny 283/4, 283/2, 85/2 obręb: 0014 Tuczępy jednostka ewidencyjna: 260107_2 Tuczępy
ID działek:	260107_2.0014.283/4, 260107_2.0014.283/2, 260107_2.0014.85/2
Kategoria obiektu:	Kategoria XVIII – obiekty magazynowe
Zabudowa:	Zabudowa magazynowa
Inwestor	**Gmina Tuczępy** Tuczępy 35 28-142 Tuczępy

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Sprawdzający mgr inż. arch. Grzegorz Makowski	architektoniczna 10/PKOKK/2012	11.06.2026 r.	

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność poszczególnych obiektów

Zakres robót przedmiotowej inwestycji stanowi wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Poszczególne etapy oraz kolejność wykonania robót budowlanych składać będą się z:

a. Zagospodarowania terenu i uporządkowania terenu budowy, co umożliwi sprawną komunikację na jego terenie. Teren budowy lub robót powinien być, w miarę potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m

b. Wykonanie inwestycji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym:

- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- roboty szalunkowe i betoniarskie
- roboty pokrywcze
- roboty blacharskie
- roboty elewacyjne i wykończeniowe
- roboty brukarskie

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Nieruchomość obejmująca działki numer ewidencyjny 283/4, 283/2, 85/2 obręb: 0014 Tuczępy, obręb 0007 Jasienica, jednostka ewidencyjna: 260107_2 Tuczępy, gmina Tuczępy jest nieruchomością zabudowaną budynkiem strażnicy OSP.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Brak elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

a. prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności:

- wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu: niebezpieczeństwo upadku z wysokości;

- wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z wysokości /rusztowań/;

- wykonywanie ocieplenia ścian zewnętrznych: niebezpieczeństwo upadku z wysokości;

- wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z wysokości /rusztowań/.

b. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia głębokości 1,5 m wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian pionowych o głębokości ponad 3,0 m

c. wykonywanie prac z udziałem wciągarki linowej i dźwigu samojezdnego: niebezpieczeństwo związane z upadkiem transportowanego materiału, uszkodzenie wciągarki lub zawiesia dźwigu:

- wykonywanie dachu, pokrycia, wykonywanie obróbek blacharskich,

odbywający się ruch pojazdów na drodze wykonywanie prac z udziałem maszyn i urządzeń drogowych: niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów, upadkiem transportowanego materiału, uszkodzeniem maszyny.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przy wykonywaniu robót fundamentowych: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdział 10 - Roboty ziemne i rozdział 14 – Roboty betoniarskie i zbrojarskie;
- przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach;
- przy wykonywaniu ścian: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie;
- przy wykonywaniu stropu: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty betoniarskie i zbrojarskie;
- przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne;
- Przy wykonywaniu prac z użyciem wciągarki linowej i dźwigu samojezdnego: pracownicy

powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 7 – maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporządzonym przez kierownika budowy/ umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
  - najbliższego punktu lekarskiego,
  - straży pożarnej,
  - posterunku policji.
- w pomieszczeniu socjalnym należy umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,
- telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym,
- kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym,
- szelki bezpieczeństwa i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości umieścić w pomieszczeniu socjalnym,
- ogrodzenie placu budowy do wysokości 1,5 m minimum oznakować na planie i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- wyznaczyć strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyć na planie i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- barierki pomostów rusztowań wykonać z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręcze zabezpieczające pomosty na wysokości 1,1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą i deską krawężnikową,
- rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciągarki,
- wykopy oznakować i zabezpieczyć przed wodami opadowymi,
- wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów oznaczyć na planie i na placu budowy,
- teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru,

- na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie.

Działka posiada dojazd do drogi publicznej od strony wschodniej na działkę drogową, zapewniający w razie potrzeby szybkie działania ratownicze.

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Sprawdzający mgr inż. arch. Grzegorz Makowski	architektoniczna 10/PKOKK/2012	11.06.2026 r.	