2.8
klatka schodowa
25,1 m²

Wpięcie do pionu kanalizacji na kondygnacji niższej

+8,40

2.2
Sala wystawowa
204,6 m²

Jednostka kasetonowa VRF Qch=11,2kW

Jednostka kasetonowa VRF Qch=9,0kW

rozbiórka pochylni montaż windy osobowej

podnośnik

Jednostka ścienna VRF Qch=2,8kW

Jednostka ścienna VRF Qch=3,6kW

+9,87

projektowana wentylacja mechaniczna

2.14
Sala wystawowa
46,5 m²

2.4
Komunikacja
25,1 m²

2.5
Sala wystawowa
88,4 m²

2.6
Sanitariaty
6 m²

2.7
Komunikacja
11,6 m²

Wpięcie do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej

2.9
Kl. schodowa
10,3 m²

Jednostka ścienna VRF Qch=1,5kW

+10,23

Jednostka ścienna VRF Qch=2,2kW

E-11

E-09

LEGENDA:

- Instalacja klimatyzacji freonowej
- Jednostka wewnętrzna VRF ścienna oraz kasetonowa
- Trójnik systemu VRF
- Instalacja skroplin

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
II Piętro			
	2.1	Sala wystawowa	241,9
	2.2	Sala wystawowa	204,6
	2.4	Komunikacja	25,1
	2.5	Sala wystawowa	88,4
	2.6	Sanitariaty	6,0
	2.7	Komunikacja	11,6
	2.8	klatka schodowa	25,1
	2.9	Kl. schodowa	10,3
	2.10	Pom. biurowe	10,4
	2.11	Pom. biurowe	17,6
	2.12	Pom. biurowe	7,1
	2.13	Pom. gosp.	6,3
			654,4 m²

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Tytuł rysunku: ***Instalacja klimatyzacji freonowej - Rzut 2. piętra***

Tytuł projektu: *PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU MUZEUM w celu poprawienia dostępności budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej - Oddział Stara Fabryka*

Nazwa obiektu bud.: *Muzeum historyczne*
Adres: *ul. Żwirki i Wigury 8, 43-300 Bielsko-Biała*

Projektant:
mgr inż. ***Arkadiusz Gosiewski***
Nr SLK/6604/PWBS/16

data sporządzenia 2024.10.25

Dz. nr 216/5, 216/7
Format: 580x420
Skala: 1:100
Nr rys: **IK-02**