Łukowa, 10.08.2026 r.

BGK.2710.4.2026

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ***„Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szkołach Podstawowych w Łukowej i Chmielku".***

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp", **Zamawiający**: Gmina Łukowa, Łukowa 262, 23-412 Łukowa **przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym postepowaniu wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zapytania z dnia 09.08.2026 r.

1. Czy Zamawiający potwierdza, że wskazany w Załączniku Nr 8 wymóg wymiarowy magazynu energii (maks. 700 × 200 × 1600 mm) zawiera omyłkę, biorąc pod uwagę brak na rynku urządzenia spełniającego łącznie wszystkie wymagane parametry?

   Odpowiedź:
   Zamawiający potwierdza, że wskazany w Załączniku Nr 8 wymóg wymiarowy magazynu energii (maks. 700 × 200 × 1600 mm) zawiera omyłkę. Poprawne wymiary (maks. 750 × 250 × 2000 mm).

2. Czy Zamawiający dopuści magazyn energii o wymiarach maksymalnych 720 × 210 ×2000 mm (szer. × gł. × wys.) przy zachowaniu pozostałych parametrów, co umożliwi zastosowanie standardowych, dostępnych na rynku urządzeń o pojemności 18–21 kWh?

   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza zastosowanie magazynu energii o wymiarach maksymalnych 720 × 210 ×2000 mm (szer. × gł. × wys.) przy zachowaniu pozostałych parametrów.

3. Ewentualnie – czy Zamawiający dopuści dostarczenie magazynu energii w konfiguracji dwóch modułów (wież) stanowiących jeden system o łącznej pojemności 18–21 kWh, z których każdy mieści się w wymiarach jednostkowych 700 × 200 × 1600 mm?

   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia magazynu energii w konfiguracji dwóch modułów (wież) stanowiących jeden system o łącznej pojemności 18–21 kWh.

Zapytania z dnia 10.08.2026 r.

1. Czy dla instalacji w m. Łukowa, Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego falownika o mocy 40kW? Stosując jeden falownik unikniemy negatywnego zjawiska polegającego na podnoszeniu napięcia w instalacji odbiorczej przez dwa falowniki pracujące równolegle.

   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jednego falownika o mocy 40 kW. Rozwiązania należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, w której przyjęto określoną konfigurację urządzeń wynikającą z przeprowadzonych obliczeń oraz uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.
   Aby uniknąć negatywnego zjawiska polegającego na podnoszeniu napięcia w instalacji odbiorczej przez dwa falowniki pracujące równolegle falowniki należy skonfigurować w układzie Master-Slave.

2. Proszę o potwierdzenie jakiej mocy należny zastosować falownik w m. Chmielek. W opisie technicznym wskazano falownik o mocy 20kW, natomiast na schemacie ideowym wskazano falownik o mocy 12kW.

   Odpowiedź:
   W instalacji w SP Chmielek należy zastosować falownik o mocy 20 kW.

B. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

C. **Powyższe wyjaśniania obligują, Zamawiającego do przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą tym samym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia zapisy dotyczące terminów, określone:**

- **w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **12.08.2026 r. godzina 10:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **17.08.2026 r. godzina 10:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **12.08.2026 r. godzina 10:15**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **17.08.2026 r. godzina 10:15**

- **w rozdziale 15 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia **10.09.2026 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia **15.09.2026 r.**

D. **Powyższe wyjaśnienia i modyfikację powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00385452/01.**

E. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT
mgr inż. Stanisław Kozyra
.....