Warszawa, dnia 21.09.2026 r.

Wykonawcy - uczestnicy przedmiotowego postępowania (sygnatura sprawy 3/2026)

Dotyczy: Roboty budowlane w 5 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie; znak sprawy: 3/2026, Część I, II, IV.

Zamawiający – Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie, działając na podstawie:

1) art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela poniżej wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na zapytanie Wykonawcy;
2) art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ:
   a) poprzez dodanie w zakresie ww. części postępowania wymagań wskazanych odpowiednio dla danych części w poniższych odpowiedziach Zamawiającego;
   b) w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w zakresie wskazanym poniżej.

W dniu 18.09.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dot. SWZ:

„Mamy pytania dotyczące odpowiednich placówek:

1) nr 1 - w kosztorysie jest pozycja "podłoga z paneli" - prosimy o określenie rodzaju, typu i klasy paneli
2) nr 2 - w aneksie nr 3 - prosimy o podanie informacji , parametrów dotyczące drzwi i okien - materiał, wykończenie, wzór , rodzaj otwierania, współczynnik K itd itp
3) nr 4 - prosimy o określenie wymiarów, koloru , faktury pustaków szklanych ; prosimy o określenie wielkości/pojemności kosza na odpadki, szerokości umywalki ; prosimy o określenie dotyczące miski lejowej - wisząca czy stojąca ; prosimy o określenie kształtu i wymiarów kabiny walk-in”

Odpowiedź

W związku z ww. pytaniami odpowiadamy:

1) W zakresie **Części I Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb biurowych** – Placówka Nr 1: Dom Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa, Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie panele winylowe

LVT, klejone, grubość min. 2,5 mm, warstwa użytkowa min. 0.55 mm, klasa użytkowa min. 33;

Z uwagi na powyższe opis poz.19 d.1.3 Załącznika nr 1 do SWZ Jaktorowska 6 PRD otrzymuje brzmienie:

„Ułożenie nowych paneli podłogowych (klejone) LVT, klejone, grubość min. 2,5 mm, warstwa użytkowa min. 0.55 mm, klasa użytkowa min. 33. poz. 14”

2) W zakresie **Części II Remont 5 aneksów kuchennych -** Placówka Nr 2: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5, 00-208 Warszawa, w zakresie aneksu nr 3 i 4 - Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie:
   a) drzwi płytowe HDF lub MDF z wypełnieniem typu plaster miodu, wykończenie laminat, białe, gładkie, współczynnik K – Zamawiający nie określa wymagania;
   b) okno PVC uchylne, podwójna szyba zespolona, biały profil o wykończeniu matowym/satynowym, współczynnik K dot. okna wewnętrznego – Zamawiający nie określa wymagania.

   Z uwagi na powyższe:

   a) opis poz.73 d.3.1.1 i poz. 107 d.4.1.1 Załącznika nr 1.2 do SWZ Międzyparkowa 5 PRD otrzymuje brzmienie:

      „Demontaż istniejących drzwi oraz ponowny montaż nowych o wymiarach 200x90 cm i parametrach: drzwi płytowe HDF lub MDF z wypełnieniem typu plaster miodu, wykończenie laminat, białe, gładkie. 1”;

   b) opis poz.72 d.3.1.1 i poz. 106 d.4.1.1 Załącznika nr 1.2 do SWZ Międzyparkowa 5 PRD otrzymuje brzmienie:

      „Demontaż istniejącego okna oraz ponowny montaż nowego okna uchylnego o wymiarach 180x85 cm i parametrach: okno PVC uchylne, podwójna szyba zespolona, biały profil o wykończeniu matowym/satynowym. 1”

3) W zakresie **Części IV Remont łazienki** - Placówka Nr 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Pszczółki”, ul. Mickiewicza 27 m. 124, 01-562 Warszawa, Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie:

   a) Pustaki szklane 115 x 115 x 80 mm (1111/8), przezroczyste lub jasno-niebieskie, gładkie bez faktury;
   b) kosz na odpadki min.15 litrowy z klapą, kształt dowolny;
   c) umywalka o szerokości od 50 do 60 cm;
   d) miska lejowa wisząca;
   e) kabina walk-in prostokątna 60x80 cm z odpływem liniowym.

Z uwagi na powyższe:

a) opis poz.14 d.1.1.3 Załącznika nr 1.4 do SWZ Mickiewicza 27 PRD otrzymuje brzmienie:

„Dostawa i montaż ścianki działowej z pustaków szklanych, która oddzieli kabinę natryskową od reszty pomieszczenia. Pustaki szklane wodoodporne, 115 x 115 x 80 mm (1111/8), przezroczyste lub jasno-niebieskie, gładkie bez faktury, klej elastyczny odporny na wilgoć, pręty ze stali nierdzewnej do zbrojenia spoin. 2,49”

b) opis poz. 24 d.1.1.4 Załącznika nr 1.4 do SWZ Mickiewicza 27 PRD otrzymuje brzmienie:

„Kosz na odpadki inox, min. 15l z klapą i pedałem, kształt dowolny wraz z montażem”

c) opis poz. 42 d.1.3 Załącznika nr 1.4 do SWZ Mickiewicza 27 PRD otrzymuje brzmienie:

„Umywalki pojedyncze porcelanowe o szerokości od 50 do 60 cm wraz z szafką. 1”

d) opis poz. 43 d.1.3 Załącznika nr 1.4 do SWZ Mickiewicza 27 PRD otrzymuje brzmienie:

„Ustęp WC z miską wiszącą lejową, stelażem podtynkowym, przyciskiem spłukującym i deską wolnoopadającą.1”

e) opis poz. 45 d.1.3 Załącznika nr 1.4 do SWZ Mickiewicza 27 PRD otrzymuje brzmienie:

„Kabina prysznicowa WLIK IN prostokątna min. 60x80 cm z odpływem liniowym *z siedziskiem ściennym min. 90 cm.1”*

Z uwagi na ww. zmiany termin składania i otwarcia ofert określony w SWZ ulega zmianie na 25.09.2026 r. Godziny pozostają bez zmian.

Podpisany elektronicznie przez
Barbara Iwona Młodziejewska
21.09.2026
10:22:38 +02'00'