Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

RZP.271.77.2026.BN.1224

Piaseczno 07.09.2026 r.

Strona internetowa

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: „Parking gminny przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie".

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zwrócił się z następującym zapytaniem cyt.

Pytanie 1

„(…)Proszę o wyjaśnienie jak mają zostać wykonane studnie rewizyjne oraz studzienki odpływowe kanalizacji deszczowej ? Rysunek PT-02-2 oraz przedmiar podaję średnice 1000 mm i materiał PEHD, podobnie jak opis. Natomiast rysunki PT-02-3 i PT-02-4 wskazują , że mają zostać wykonane jako żelbetowe. Nadmieniam, żę śrdnica studni 1000 mm jest nieadekwatna do rurociągów Dn 100 0 mm. Proszę też o informację jaka kwotą dysponuje Zamawiajacy na realizację zamówienia z poważaniem :

Odpowiedź na pytanie 1

"Studnie rewizyjne oraz wpustowe należy wykonać zgodnie z oznaczeniami na profilu podłużnym z PEHD. Na zbiorniku zgodnie z opisem należy zamontować kominy włazowe ekscentryczne. Zbiornik stanowi kompletny obiekt budowlany, a nie odcinek kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi."

Pytanie 2

Proszę też o informację jaka kwotą dysponuje Zamawiajacy na realizację zamówienia:

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Podpis złożony na oryginale dokumentu

Otrzymują:
1.strona internetowa
2.RZP a/a

Referat Zamówień Publicznych
(+48 22) 70 17 654
rzp@piaseczno.eu
www.piaseczno.eu