Nowa Wieś Lęborska

Nowa Wieś Lęborska, 16.11.2026 r.

RRG.271.18.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybem podstawowym dla zamówienia pn. **Dostawa agregatów prądotwórczych do zabezpieczenia ujść wód podziemnych i oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Wieś Lęborska.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, o następującej treści:

1. *„Czy Zamawiający dopuści dostawę wszystkich sześciu stacjonarnych agregatów prądotwórczych o mocy 80 kW każdy w terminie do 31 stycznia 2027 r.?.”*
2. *Jaki budżet jest przewidziany na poszczególne części.*
3. *Agregaty w roku 2026 o mocach 100 KVA = 80 kW są bardzo popularne w zakupie i nie są już dostępne, dlatego też prosimy o akceptacje agregatów o mocy 115-125 KVA min 100 kW, Które są w tej samej obudowie i tych samych gabarytów i posiadają znacznie lepsze parametry pracy?*
4. *Czy zamawiający zgodzi się na: uchwyt centralny do podnoszenia oraz dodatkowo płozy przez który można poprowadzić pasy do rozładunku oraz transportu wózkiem widłowym, agregaty będą maszynami stacjonarnymi i wyłącznie potrzebny jest rozładunek jednorazowy.*
5. *Czy zamawiający zgodzi się na: Wyposażenie w silnik 6 cylindrowy dostosowany do mocy urządzenia o pojemności min 5 l umożliwiający zapas mocy?*
6. *Rezygnacja z zapisów o pojemności do 4,8 l a jednocześnie wymagania moc silnika minimum 80 Kw – te dwa parametry nie mają spójności logicznej i wskazują konkretną maszynę, dlatego też prosimy o wykreślenie z specyfikacji.*
7. *Prosimy o wykreślenie z specyfikacji zużycia paliw nie większej niż 22,3 l przy 100% silnika gdyż silniki w agregatach pracują z stałą prędkością obrotową i zużycie jest proporcjonalne do obciążenia 22,3 l wskazuje na określenie konkretniej maszyny do jest niezgodne z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.*
8. *Zamawiający wymaga dostawy SZR, czy należy dokonać podłączenia (brak projektów i schematów)?*
9. *Na czym będą polegały testy podczas uruchomienia, jeśli nie będzie podłączony układ SZR?*
10. *Czy zamawiający zgodzi się na gwarancję 24 m-ce lub 1000 h, gdyż pozwala to na precyzyjne oszacowanie kosztów serwisowych?*
11. *Czy rozładunek będzie w jednej lokalizacji i jest po stronie Zamawiającego?*
12. *Czy zamawiający wymaga, aby dostawca przed podpisaniem umowy udostępnił maszyny w celu potwierdzenia posiadania stoku magazynowego aby nie opóźnić (przeciągać podpisanie umowy) i realizować dostawę zgodnie z harmonogramem?*

0 59 8 612 428
gmina@nwl.pl
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Odwiedź stronę:
www.nwl.pl

Nowa Wieś Lęborska

Nowa Wieś Lęborska

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31 stycznia 2027 r. Z uwagi na fakt, że zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z dofinansowania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację muszą zostać wykorzystane w 2026 r. W związku z powyższym dostawa musi zostać zrealizowana w terminie określonym w SWZ. Przesunięcie terminu realizacji na kolejny rok nie jest możliwe
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że kwoty przeznaczone na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia zostaną podane bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Kwoty te zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ad. 3. Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie uchwytu centralnego do podnoszenia agregatu oraz dodatkowych płóz umożliwiających poprowadzenie pasów służących do rozładunku i transportu urządzenia wózkiem widłowym. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne, mając na uwadze, że agregaty będą urządzeniami stacjonarnymi, a ich rozładunek będzie miał charakter jednorazowy.

Ad. 5. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie silnika 6-cylindrowego, o pojemności skokowej minimum 5 l, dostosowanego do mocy oferowanego agregatu, zapewniającego odpowiedni zapas mocy. Tym samym Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie techniczne.

Ad. 6. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wyraża zgodę na wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia wymagania dotyczącego pojemności silnika do 4,8 l, przy jednoczesnym utrzymaniu wymogu minimalnej mocy silnika na poziomie 80 kW. W związku z powyższym odpowiednie zapisy specyfikacji zostaną zmodyfikowane.

Ad. 7. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wyraża zgodę na zmianę wymaganego parametru dotyczącego zużycia paliwa. W związku z powyższym Zamawiający zmienia maksymalne dopuszczalne zużycie paliwa przy 100% obciążenia silnika z 22,3 l/h na **24 l/h.**

Ad. 8. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie dostawę SZR. Podłączenie oraz uruchomienie układu SZR zostanie wykonane we własnym zakresie przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonywania prac związanych z podłączeniem SZR.

Nowa Wieś Lęborska

Ad. 9. Zamawiający informuje, że oczekuje dostawy samych agregatów prądotwórczych na wskazany plac, bez ich podłączania do instalacji elektrycznej obiektu oraz układu SZR. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania prób ani testów wymagających podłączenia agregatów do instalacji obiektu. Wymaga jedynie, uruchomienia agregatów w celach kontrolnych na placu Zamawiającego. Podłączenie agregatów do instalacji elektrycznej oraz układu SZR zostanie wykonane we własnym zakresie przez Zamawiającego.

Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganego minimalnego okresu gwarancji. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, za które przyznawane są punkty. W związku z tym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ, w tym zasady dotyczące okresu gwarancji i jego punktacji.

Ad. 11. Zamawiający informuje, że rozładunek agregatu będzie odbywał się w jednej lokalizacji i będzie obowiązkiem Wykonawcy (Dostawcy). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Ad. 12. Zamawiający informuje, że nie wymaga udostępnienia maszyn przed podpisaniem umowy w celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę zapasu magazynowego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminach określonych w SWZ oraz zgodnie z warunkami przyszłej umowy.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
/-/
Marian Kurzydło

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Bukowska
Tel. 887-892-126

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska (ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, e-mail: gmina@nwl.pl). Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań gminy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Ochrona danych osobowych".