Słupsk, dnia 17.08.2026 r.

Zamawiający:
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Juliana Fałata 11, 76-200 Słupsk

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą w Słupsku przy ul. Na Wzgórzu" nr postępowania 02/TP/2026

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
„Proszę o wyjaśnienie: według opisu technicznego: "Odcinki instalacji doprowadzające wodę do przyborów sanitarnych W zakresie średnic 16–63 mm instalację wykonać z rur PERTAL z warstwą aluminium produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taśmy aluminiowej zgrzewanej doczołowo ultradźwiękami (warstwa środkowa) oraz polietylenu o podwyższonej gęstości PE-RT (warstwa zewnętrzna) zabezpieczającego warstwę aluminium." a woda ciepła: " W zakresie średnic 16– 63 mm instalację wykonać z rur PERTAL z warstwą aluminium produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taśmy aluminiowej zgrzewanej doczołowo ultradźwiękami (warstwa środkowa) oraz polietylenu o podwyższonej gęstości PE-RT (warstwa zewnętrzna) zabezpieczającego warstwę aluminium. Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek tworzywowych, wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi, tworzywowymi pierścieniami oraz stalową ocynkowaną tuleją zaciskową lub kształtek mosiężnych z tworzywowymi kolorowymi pierścieniami oraz stalową ocynkowaną tuleją zaciskową. Rura powinna posiadać warstwę antydyfuzyjną odporną na przenikanie" Natomiast według legendy woda zimna: INSTALACJA WODY ZIMNEJ przewody rozprowadzające z rur PERTAL z warstwą aluminium; rozprowadzenia i piony z rur stalowych cienkościennych zewn. galwanicznie ocynkowanych z warstwą chromu INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ przewody rozprowadzające z rur PERTAL z warstwą aluminium; rozprowadzenia i piony z rur PPstabiAL. Średnice pionów i poziomów na rzutach rysunków odpowiadają rurom PP STABI ALU zarówno w przypadku wody zimnej i ciepłej. Z jakich rur ma być wykonana instalacja? Niejasności i sprzeczności w projekcie technicznym znacząco wpływają na wysokość wyceny.**"**
Odp. Zamawiającego:
Odcinki rur doprowadzające do przyborów z rur PERTAL, , piony z rur PP STABI AL dla wody zimnej, cw, i cyrkulacji.

Tomasz F. Jerzak – Prezes Zarządu

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu