Nr referencyjny: IPM.271.14.2026

Raków, dnia 30.09.2026

INFORMACJA nr 3
dla Wykonawców

dot. postepowania o nazwie:
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie
oraz
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienieńskiego 20 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz.793) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:
Prosimy o doprecyzowanie zakresu wykonania instalacji hydrantowej. Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną instalację hydrantową wraz z rurociągami, hydrantami, zestawem hydroforowym ppoż świadectwem CNBOP
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż w zakres zamówienia wchodzi wykonanie kompletnej instalacji hydrantowej wraz z rurociągami, hydrantami i świadectwem CNBOP. Nie przewiduje się zastosowania zestawu hydroforowego.

Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wymianę instalacji wody zimnej w budynku.
Odpowiedź:
W zakres zamówienia nie obejmuje wymiany instalacji wody zimnej, instalację wody zimnej należy wykonać do nowoprojektowanych łazienek na piętrze budynku zgodnie z dokumentacją.