SCHEMAT TABLICY RG

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosować szafę IP40-IK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachować min 30% rezerwy po zabudowie wszystkich aparatów

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10B, 87-660 Lipno		
TEMAT:	Miejsce ukrycia dla ludnościu wraz z pomieszczeniami magazynowo-garażowymi, ul.Mickiewicza 60, 87-660 Lipno, dz.nr 422 SCHEMAT ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG		
		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
AUTOR:	mgr inż. Wiesław Kapłon	ELEKTRYKA WKP/0385/PWOE/09	
SPRAWDZJACY:	mgr inż. Marcin Gatniejewski	ELEKTRYKA WKP/0483/PWOE/15	

BRANŻA:	DATA:	REV:	SKALA:	NR RYS.:
ELEKTRYKA	12.2025r.		1:100	E6