Gmina Sokołów Małopolski

Sokołów Małopolski, 27 lipca 2026 r.

RG.ZP.271.9.2026

Dotyczy postępowania na zadanie pn:

„Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez modernizację parku miejskiego w Sokołowie Małopolskim”.

Na postawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) poniżej zamieszamy pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W przedmiarze poz 10 jest opis: Chodniki z płyt kamiennych, płyty granitowe 30x60 cm grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, natomiast w dokumentacji (przekrój ścieżki i program prac konserwatorskich) grubość płyt wynosi 6 cm. Zwracam się z prośbą o ustalenie jaką grubość płyt przyjąć w wycenie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy przyjąć płyty granitowe 30x60 cm **o grubości 6 cm**

Pytanie nr 2

W pozycji 17 i 18 Proszę o podanie wysokości masztów.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wysokość masztów 4 m.

Pytanie nr 3

Czy w ramach przedmiotowego zadania jest rozbiórka oraz montaż nowych obrzeży. Jeżeli tak, to czy Zamawiający potwierdza, że należy zastosować obrzeża granitowe o wymiarach 6x20x100 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować obrzeża granitowe o wymiarach 6x20x100 cm.

Pytanie nr 4

Czy w ramach przedmiotowego postępowania należy wykonać wymianę kabli oświetleniowych?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający przewiduje wymianę kabli jedynie z przypadku zaistnienia takiej konieczności, w razie ich uszkodzenia przy realizacji prac.

Pytanie nr 5

Nawierzchnia ścieżek została zaprojektowana z płyt granitowych o wymiarach 60 × 30 cm. W przedmiarze wskazano ich grubość jako 8 cm, natomiast w opisie „Program prac konserwatorskich" (strona 5) podano grubość 6 cm. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, jaką grubość płyt należy przyjąć?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Odpowiedzi udzielono w pkt 1.

Pytanie nr 6

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania ścieżek o nawierzchni granitowej należy przewidzieć zastosowanie obrzeży oraz krawężników? W przypadku odpowiedzi twierdzącej uprzejmie proszę o wskazanie wymaganych wymiarów oraz parametrów technicznych tych elementów.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania ścieżek o nawierzchni granitowej należy przewidzieć zastosowanie obrzeży granitowych o wymiarach 6x20x100 cm.

Pytanie nr 7

Proszę o doprecyzowanie specyfikacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie: - rodzaju drewna przewidzianego do wykonania ławek oraz koszy, - rodzaju zastosowanej stali – czy ma to być stal lakierowana, czy stal nierdzewna

Odpowiedź na pytanie nr 7

Należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z wizualizacją zamieszczoną w dokumentacji

Pytanie nr 8

Projektowanych jest 8 miejsc postojowych. Proszę o informację, czy wśród nich planuje się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zaprojekowanych zostało 81 miejsc parkingowych w tym 7 dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 9

Czy w ramach przedmiotu zamówienia przewidziano wymianę nawierzchni miejsc postojowych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie właściwej liczby miejsc postojowych, ponieważ w projekcie zagospodarowania terenu zauważono rozbieżność. Na stronie 7 wskazano 81 miejsc postojowych, natomiast na rysunku zatytułowanym „Projekt zagospodarowania terenu" przedstawiono 91 miejsc postojowych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zaprojekowanych zostało 8 nowych miejsc parkingowych (południowo wschodni kraniec parku – miejsca oznaczone na PZT). Zaprojektowany remont miejsc postojowych polega na wyznaczeniu miejsc postojowych, w miejscach w których nie były wyznaczone oraz zmianie nawierzchni na nawierzchnię utwardzoną o zwiększonej chłonności i wprowadzeniu powierzchni biologicznie czynnej z zielenią wspomagających retencję i gromadzenie wód opadowych.

Nawierzchnia miejsc postojowych zaprojektowana jest z ażurowych płyt betonowych o wymiarach 60 x 40 cm w kolorze jasnoszarym. Nawierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych zaprojektowana jest z płyt betonowych o wymiarach 60x30 cm w kolorze jasnoszarym o nawierzchni gładkiej, antypoślizgowej. Nawierzchnia dostosowana jest do wytrzymałości na obciążenie dla ruchu pieszych i pojazdów do 3,5 tony.

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski
Andrzej Kraska