

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZACIENIANIE I PRZESŁANIANIE BUDYNKU "A" na działce nr 170/6 wg 57 ust. 1, § 60 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 i 2 WT.

Wysokość projektowanej hali $h = 11,87 \text{ m} < l = 21 \text{ m}$.
 $H = 11,87 < 21 \text{ m}$ (odległość pomiędzy budynkami) tym samym projektowana hala nie będzie przesłaniać budynku "A" - a z racji lokalizacji tego budynku po zachodnio- północnej nie będzie też zacieniać budynku "A".

ZACIENIANIE I PRZESŁANIANIE BUDYNKU "B" na działce nr 168/2 Wysokość projektowanej hali $h = 11,87 \text{ m} < l = 21 \text{ m}$.

$H_h = 11,87 \text{ m}$
 $L = 8,5 \text{ m}$ (odległość pomiędzy budynkami)

ZACIENIANIE:

Budynek "B" znajduje się po południowej stronie i przesunięty w kierunku zachodnim - dlatego projektowana hala nie będzie zacieniać wymienionego budynku mieszkalnego- co za tym idzie warunek § 60 ust. 1 i 2 WT jest spełniony.

PRZESŁANIANIE:

Budynek "B" znajduje się po stronie południowo-zachodniej w stosunku do projektowanego budynku hali, stosownie do § 13 ust. 1 pkt. 1 - na elewacji północnej budynku "B" wyznaczono w najbardziej niekorzystnym miejscu kąt 60° , w świetle którego nie znajduje się projektowany budynek hali - stąd warunek ten jest spełniony bez konieczności analizy wysokościowej.

