



UWAGA
1. Projektowaną sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE100 RC SDR17.
2. Na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną 30 cm nad wodociągiem.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać odkrytki w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia przewodów.

	projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Rolnicza 9 22-600 Tomaszów Lubelski	Inwestor Gmina Krasiczyn Krasiczyn 177 37-741 Krasiczyn
Obiekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, URZĄDZENIAMI PRZECIWPÓŻ ORAZ POMPOWNIĄ WODY I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA MŚC. KORZYTNKI	
Faza oprac.	PROJEKT TECHNICZNY	
Tytuł rys.	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ CZ. 1	
Projektant	mgr inż. Marcin Andrzyk	numer uprawnień LUB/0177/PWOS/09
Sprawdz.	mgr inż. Agnieszka Urbaniak	numer uprawnień LUB/0119/PWBS/15
		10.03.2026 r.
		S12