




OCHRONA OD PORAŻEŃ
samoczynne wyłączenie zasilania
w sieci nn w układzie TN
w instalacji TN-S

 projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Matejki 4/18 22-600 Tomaszów Lubelski		Inwestor: Gmina Krasiczyn Krasiczyn 177 37 - 741 KRASICZYN	
Obiekt	Budowa zbiorników wyrównawczych w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, Urządzeniami przeciwpożarowymi oraz pompownią wody i niezbędną infr. techn. dla m-ci Korytniki"		
Faza opracow.	PROJEKT TECHNICZNY		SKALA: b. s.
Tytuł	Schemat ideowy zasilania - przyłącze zalicznikowe do pompowni P-2"		Data
Projektant branża elektryczna	mgr inż. Tadeusz Żółkiewski	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. w zakresie instalacji elektrycznych Nr uprawnień UAN-II-8387/28/87	05 2026 r.
Sprawdzający branża elektryczna	mgr inż. Ryszard Bartosiński	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. w zakresie instalacji elektrycznych Nr uprawnień ANB-513/1/12/80	Nr rys. E-1