

Krasieczyn, dnia 2024-03-15

GKB.7021.8w.2024

Gmina Krasieczyn
37-741 Krasieczyn 177

dot.: **warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Korytniki**

Zaprojektować sieć wodociągową dla miejscowości Korytniki gmina Krasieczyn następująco:

1. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej $\phi 90$ PE 100 (PN16) w działce nr 1595/5 obręb 0004 Korytniki gmina Krasieczyn z rur $\phi 90$ PE 100 (PN16) wraz z odpowiednimi zasuhami.
2. Zaprojektować na działce nr 1595/45 obręb 0004 Korytniki zbiornik wyrównawczy PE według obliczeń i potrzeb dla projektowanej sieci wodociągowej.
3. Doprowadzić wodę rurą $\phi 90$ PE 100 (PN16) do projektowanego zbiornika wyrównawczego w działce nr 1595/45 obręb 0004 Korytniki gmina Krasieczyn a następnie zaprojektować pompownię wody wraz z odpowiednimi pompami w celu zapewnienia zwiększenia ciśnienia dla projektowanej sieci wodociągowej dla wsi Korytniki.
4. Doprowadzić wodę z planowanej pompowni wody do istniejącej sieci wodociągowej $\phi 90$ na działce nr 1595/5 obręb 0004 Korytniki z zachowaniem istniejącego ciśnienia w sieci wodociągowej $\phi 90$ w celu zapewnienia dostaw wody dla istniejących odbiorców.
5. Planowaną sieć wodociągową należy zaprojektować w taki sposób aby zapewnić dostawę wody do istniejących i projektowanych budynków wsi Korytniki, zaprojektowanych hydrantów oraz zgodnie z Polską Normą i przepisami przeciwpożarowymi.
6. Przyłącza wodociągowe wykonać za pomocą nawiertki opaskowej dla projektowanej sieci wodociągowej z wyjściem na rurę PE $\phi 32$ (np. $\phi 160/32$, $\phi 110/32$ itd.) dla rur PE wraz zasuwą teleskopową i skrzynką uliczną którą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w chwili obecnej i w przyszłości. Trasę projektowanej sieci i przyłączy należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz odpowiednimi tabliczkami.
7. Sieć i przyłącza muszą być umieszczone na odpowiedniej głębokości zgodnie z Polską Normą tak, aby nie dochodziło do zamarzania wody. Sieć i przyłącza wodociągowe należy ułożyć na całej długości na podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm i zasypać piaskiem min. 15 cm a pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i ostrych frakcji.
8. Wodomierz zaprojektować w budynku mieszkalnym ustawiony poziomo liczydłem do góry lub studziencie wodomierzowej ocieplonej zabezpieczonej przed zamarznięciem i dostaniem się innych wód powierzchniowych ustawiony poziomo liczydłem do góry. Każdorazowo należy udostępnić wgląd do wodomierza głównego pracownikom zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krasieczyn.
9. **W przypadku poboru wody z ujęcia własnego właściciel nieruchomości przygotowuje na własny koszt istniejący przyłącz do zamontowania wodomierza w celu opomiarowania wody własnej, Wodomierz z wody własnej (studnia) zostanie opłombowany przez pracowników Urzędu Gminy w Krasieczynie.**

10. Projekt sieci wodociągowej z przyłączami oraz włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej $\phi 90$ na działce 1595/5 w obrębie 0004 Korytniki gmina Krasiczyn należy uzgodnić w Urzędzie Gminy w Krasiczynie.
11. **Skrzyżowanie z istniejącymi sieciami wymaga uzyskania protokołu kolizji z tymi urządzeniami.**
12. Odbiór robót należy zgłosić do Urzędu Gminy w Krasiczynie przed zasypaniem wykopów ziemnych.
13. Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci i przyłączy a następnie podpisać umowę na dostarczenie wody.
14. Wybudowana sieć i przyłącz wodociągowy od miejsca włączenia wraz z wodomierzem głównym przechodzi na majątek Gminy Krasiczyn.
15. Przy wykonywaniu przyłącza należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j. Dz. U 2022 poz. 1225 z późn. zm.), ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 537) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisy szczególne.
16. Po wykonaniu robót należy teren przywrócić do stanu istniejącego.
17. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat licząc od daty ich wydania lub 3 lata od daty uzgodnienia projektu budowlanego oraz zachowują moc do okresu ważności pozwolenia na budowę .

Informacje o przetwarzaniu danych tzw. RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krasiczyn adres: Krasiczyn 177, 37-741 Krasiczyn, tel. +48 16 671-83-70, e-mail: gmina@krasiczyn.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod numerem tel. +48 16 671-83-70, e-mail: gmina@krasiczyn.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu wydania warunków technicznych na przyłącz wodociągowy, i kanalizacyjny zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o Zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2023 poz. 537 z późn. zm.)
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom. Lub
5. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa t.j.: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U z 2023 poz. 682 z późn. zm.)
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane przez okres ważności dokumentów kat „B
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 - przenoszenia danych,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Otrzymują:

1. Gmina Krasiczyn 37-741 Krasiczyn 177
2. A/a

Z ur. Wójta
mgr inż. Jerzy Gruszecki
z-ca Wójta