

rzędna terenu

zasyпка z gruntu rodzimego, bez części organicznych

strefa zmniejszonego zagęszczenia

rura strukturalna
PE100 RC

grunt rodzimy pozbawiony
kamieni i części organicznych,
zagęszczony do $I_s = 0,97$

taśma lokalizacyjna
z wkładką metalową

64,9

15

30

Dz

STREFA RURY

15

c

<i>Dz/s (mm)</i>	<i>Symbol (rodzaj) rury</i>	<i>SDR</i>	<i>c (cm)</i>	<i>grupa gruntu w strefie ułożenia rury</i>	<i>Is %</i>
160x9,5	PE100 RC	17	111	G1	97

		projekt-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Rolnicza 9 22-600 Tomaszów Lubelski		Inwestor: Gmina Krasiczyn Krasiczyn 177 37-741 Krasiczyn	
Obiekt		BUDOWA ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, URZĄDZENIAMI PRZECIWOPOŻAROWYMI ORAZ POMPOWNIĄ WODY I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA MSC. KORYTYNKI			
Faza opracow.		PROJEKT TECHNICZNY			SKALA: B.S.
Tytuł		PRZEOBKROJE POSADOWIENIA RUR W GRUNTACH SUCHYCH			Data
Projektant		mgr inż. Marcin Andrzyk	M. Andrzyk up. nr LUB/0177/PW/OS/09 do projektow., i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec. instal. z zakr. urząd. ciepł., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.		
Sprawdzający		mgr inż. Agnieszka Urbaniak	A.Urbaniak up. nr LUB/0119/PWBS/15 do projektow., i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec. instal. z zakr. urząd. ciepł., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.		
					Nr rys. S-9