SEKCJA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH

OIiR.261.2.2026

Katowice, dnia 6 sierpnia 2026 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dot. postępowania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej w budynkach sądów okręgu katowickiego", nr postępowania OIiR.261.2.2026

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Sąd Okręgowy w Katowicach poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1	*W załączniku 3 do SWZ o nazwie SOPZ cz. 2 dotyczącym adresu inwestycji przy ul. Piekarskiej 1 w Bytomiu w pkt. 3.02.1. opisywana jest lokalizacja urządzenia. Pomieszczenie przeznaczone pod lokalizację, wg. opisu, posiada wentylację mechaniczną. Jednocześnie w tym samym dokumencie w pkt. 3.01.2 wymagana jest wentylacja wymuszona urządzenia z wlotem powietrza od przodu i wylotem od tyłu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia posiadającego wlot powietrza od przodu, a wylot od góry urządzenia?*
Odpowiedź	**Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia posiadającego wentylację - wlot powietrza od przodu i wylot od góry, ale pod warunkiem zachowania pozostałych podstawowych parametrów technicznych urządzenia zawartego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Jednocześnie gabaryty urządzenia nie mogą przekraczać przewidzianego dostępnego miejsca pod instalację urządzenia. Urządzenie należy zamontować zapewniając wymaganą wolną przestrzeń, zgodnie z wytycznymi karty DTR montowanego urządzenia.**

Przewodniczący komisji
Aleksandra wolny
-podpisano elektronicznie-

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Aleksandra Wolny; Sąd Okręgowy w Katowicach
Data: 2026.08.06 12:11:56 CEST

Załączniki:
1. brak

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a