271.1.2026 Czarne, dnia 03.09.2026 r.

Wszyscy Wykonawcy
https://ezamowienia.gov.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn: **Przebudowa Sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w m. Domisław Górny, gm. Czarne.**

Wyjaśnienie treści SWZ (2)

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późń. zm.) udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Czy Zamawiający wykonanie zamówienia/ części zamówienia metoda przewiertu sterowanego rurami HDPE SDR 17 RC
   Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zamówienia/ części zamówienia metoda przewiertu sterowanego rurami HDPE SDR 17 RC.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
/-/ Edward Jankowski