Inowłódz, 30.09.2026 r.

Gmina Inowłódz
ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

DO ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn. **Zakątek „Kwiatów polskich" utworzenie zielonej przestrzeni inspirowanej wspomnieniami o Inowłodzu i poezją Juliana Tuwima**

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00455512/01 z dnia 2026-09-24

Strona internetowa prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2deb92c5-c42b-4ba3-8b6f-ab8b21433a45

W związku ze skierowanymi do zamawiającego pytaniami dotyczącymi ww. postępowania, zamawiający działając zgodnie z **art. 284 ust. 2** i **6** oraz **art. 286 ust. 1**, **3**, **5**, **6** i **7** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ zgodnie z poniższym.

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ do SWZ

ZESTAW PYTAŃ Nr 1 z dn. 28.09.2026 r.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie pisma ZDW w Łodzi nr UD.7451.260.2026.RM z 4 sierpnia 2026 r. oraz Umowy nr 27/UU/2026, wskazanych we wzorze umowy.

Odpowiedź: W załączeniu pismo ZDW w Łodzi znak UD.7451.260.2026.RM z dnia 04.08.2026r. opiniujące pozytywnie i uzgadniające projekt obniżenia centralnej wyspy ronda w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Inowłódz oraz Umowa nr 27/UU/2026 z dnia 28 września 2026r. o użyczeniu części działek gruntu w granicach pasa drogowego.

Pytanie 2

Prosimy o przekazanie poprawionego przedmiaru w zakresie działu 4, w tym potwierdzenie, czy poz. 4.1.d.2 obejmuje inwentaryzację geodezyjną, oraz prawidłowe przypisanie ilości i jednostek: 12 szt., 34 m³, 75 m³, 30 m³ i 600 m².

Odpowiedź: Przedmiar skorygowano poprzez zamieszczenie prawidłowych wartości, jednostek miary oraz opisu pozycji 4.1.d.2.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, czy pod łąkę należy usunąć warstwę gruntu grubości 15 cm na powierzchni 1900 m², oraz wskazanie wymaganej ilości i parametrów ziemi urodzajnej oraz normy wysiewu obu mieszanek nasion.

Odpowiedź: Usunięcie warstwy gruntu na głębokość 15 cm nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, przy czym dopuszcza się konieczność wywiezienia kamieni, gruzu i masy drzewnej, zalegającej w wierzchniej warstwie gleby na powierzchni 1900 m^2. Humusowanie warstwy wierzchniej na gł. 15 cm wraz z wywiezieniem urobku jest konieczne dla wyrównania terenu pod wysiew łąki kwietnej, ewentualnego częściowego uzupełnienia i zmieszania warstwy gleby urodzajnej dla zapewnienia równomiernego wzrostu roślin i przepuszczalności gleby.

Ocena ilości ziemi urodzajnej winna zostać dokonana na podstawie wizji w terenie.

Zamawiający nie określa parametrów ziemi urodzajnej do siewu mieszanek nasion łąki kwietnej. Winna ona spełniać zalecenia producenta mieszanki nasion i odpowiadać najlepszej wiedzy i doświadczeniu wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego.

Normy wysiewu mieszanek nasion winny być zgodne z zaleceniami producenta mieszanki nasion.

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie właściwej rośliny na rondzie: floks, szałwia Blue Field czy szałwia Rianne, oraz wyjaśnienie oznaczenia nr 6 na rysunku.

Odpowiedź: Obszar oznaczony numerem 6 na rysunku to miejsce obsadzenia szałwią omszoną Rianne, zgodnie dokumentacją techniczną – załącznik Specyfikacje i zdjęcia poglądowe małej architektury i roślin.

Roślina gatunku Floks planowana jest na obszarze oznaczonym nr 7 na rysunku (odmiana Floks płożący Phlox subulata (np. odmiana Scarlet Flame lub podobna).

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie wymaganej wysokości hotelu dla owadów: 130 cm czy minimum 150 cm.

Odpowiedź: Parametry techniczne hotelu dla owadów zostały zamieszczone w dokumentacji technicznej – załącznik Specyfikacje i zdjęcia poglądowe małej architektury i roślin.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie właściwego numeru działki objętej robotami: 312/1 czy 312/2, oraz dokładnych granic prac.

Odpowiedź: Granice terenu objętego zadaniem określa Szkic do projektu „Łódzkie dla klimatu" na 2026 rok, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500. Zadaniem objęte są działki oznaczone nr 313 i 312/1 w obr. 0006 Poświętne, jedn. ewid. 101605_6 Inowłódz.

Pytanie 7

Prosimy o podanie konstrukcji podbudowy pod geokratę oraz sposobu posadowienia ławki i kosza na odpady.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami producenta kratki w zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej min. 85%

Posadowienie ławki typu ciężkiego bez kotwienia, na podbudowie tożsamej jak dla geokraty.

Posadowienie kosza na odpady typu ciężkiego bez konieczności kotwienia, zgodnie z indywidualnymi wytycznymi producenta.

Pytanie 8

Prosimy o uzupełnienie parametrów kosza i stojaka rowerowego, w szczególności wymiarów, pojemności lub liczby stanowisk, zabezpieczenia antykorozyjnego i sposobu montażu.

Odpowiedź: Kosz na odpady min. dwukomorowy o pojemności jednego wkładu min. 50l. Elementy stalowe obiektów małej architektury ocynkowane, malowane proszkowo (za wyjątkiem wkładów koszy do segregacji (dopuszcza się cynkowane).

Pozostałe parametry według dokumentacji technicznej – załącznik Specyfikacje i zdjęcia poglądowe małej architektury i roślin.

Montaż elementów małej architektury po przedstawieniu karty produktu, po akceptacji Zamawiającego.

MODYFIKACJA treści SWZ

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie:

Rozdział 17: Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia: **31.10.2026 roku** (do końca dnia).

Po zmianie:

2. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia: **04.11.2026 roku** (do końca dnia).

Rozdział 18: Miejsce i termin składania ofert

Przed zmianą:

3. Termin składania ofert: **02.10.2026 r. do godziny 10:00**.

Po zmianie:

3. Termin składania ofert: **06.10.2026 r. do godziny 10:00**.

Rozdział 19: Otwarcie ofert

Przed zmianą:

1. Termin otwarcia ofert: **02.10.2026 r. do godziny 10:15**.

Po zmianie:

1. Termin otwarcia ofert: **06.10.2026 r. o godz. 10:15**.

Dokonuje się także zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając ją w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące i wiążące dla wykonawców.
W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Bogdan Kącki; Gmina Inowłódz
Data: 2026.09.30 12:57:03 CEST

Załączniki:

1. Pismo ZDW w Łodzi znak UD.7451.260.2026.RM z dnia 04.08.2026r. opiniujące pozytywnie i uzgadniające projekt obniżenia centralnej wyspy ronda w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Inowłódz
2. Umowa nr 27/UU/2026 z dnia 28 września 2026r. o użyczeniu części działek gruntu w granicach pasa drogowego
3. Skorygowany przedmiar