Zdzieszowice, dnia 06.10.2026 r.

Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Władysława Sikorskiego
ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
Znak sprawy: PSP3.261.3.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) dla zadania pn.: ***„Remont sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Zdzieszowicach" (znak sprawy: PSP3.261.3.2026)***

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania (pisownia oryginalna) złożonego w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z wyjaśnieniem, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:
W opisie technicznym str. 8 pkt. 3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zapisano: „Podczas oczyszczenia miejsc skorodowanych konstrukcji stalowej zadaszenia Sali gimnastycznej, zachować szczególną ostrożność i używać środki ochrony bezpośredniej przyjętej dla robót niebezpiecznych z uwagi na obecność w istniejącej warstwie ochronnej ogniochronnej, dodatków azbestowych stosowanych w zabezpieczeniach ochronnych lat 80-tych ubiegłego wieku."
W związku z zapisem, wskazującym na obecność dodatków azbestowych w istniejącej powłoce ogniochronnej konstrukcji zadaszenia sali gimnastycznej, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie wymagań formalnych, jakich należy dochować w trakcie procesu budowlanego. Proszę o wyspecyfikowanie dokumentów, jakich Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy i jakich formalności ma dokonać Wykonawca. Czy formalne zgłoszenia do odpowiednich służb będzie dokonywał Zamawiający?

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakich konkretnie dokumentów, decyzji, certyfikatów lub potwierdzeń zgłoszeń do organów nadzorczych (m.in. PIP – Państwowej Inspekcji Pracy, PPIS/PSSE – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, PINB – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy na etapie odbioru prac w celu potwierdzenia prawidłowego i legalnego- zgodnego z przepisami oczyszczenia konstrukcji oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych (azbestu)?

Odpowiedź:
Konstrukcja stalowa zadaszenia sali gimnastycznej jest zabezpieczona ogniochronnie powłoką ochronną malarską o nazwie Sferizol, stosowana w latach 80-tych dla ochrony przed pożarem i zawierającym w swym składzie m.in. dodatek azbestu. Całość dodatkowo jest zabezpieczona farbą epoksydową. Zamówienie nie obejmuje jej usunięcia a jedynie zabezpieczenie miejsc powstałych uszkodzeń ochronnych oraz miejsc korozyjnych konstrukcji, co wymagać będzie miejscowego

oczyszczenia konstrukcji przed wykonaniem nowych powłokowych warstw ochronnych. Z uwagi na powyższe przy realizacji w/w prac należy stosować wymagane środki ochrony osobistej określone w przepisach BHP (maska P3, odzież ochronna, rękawice i okulary, zabezpieczenie miejsca pracy), stosownie do wytycznych ujętych w:

- **Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.** w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
- **Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.** w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Z uwagi na brak usuwania całości wyrobów zawierających w swym składzie azbest, a jedynie zabezpieczenie powstałych uszkodzeń wywołanym miejscowym pożarem instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej, brak jest konieczności stosowania wspomnianych procedur. Nie mniej dla bezpiecznego i legalnego prowadzenie prac remontowych w miejscu powstałych uszkodzeń ochronnych, stosować się do zaleceń PIP i w razie konieczności, o ile będzie wymagane, dokonać stosownego zgłoszenia do uprawnionych organów nadzorczych.

Dyrektor PSP nr 3 w Zdzieszowicach

Adam Pasdzior

/Podpisane elektronicznie/

Signed by / Podpisano przez:

Adam Michał Pasdzior

Date / Data: 2026-10-06 11:37