Gmina Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
ZP.271.23.2026

Nisko, dnia 15.09.2026r.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026r. poz.793 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Budowa Centrum Turystyki Biznesowej – Aktywnego Wypoczynku MARINA Nisko przy zbiorniku wodnym Zalew Podwolina** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Proszę o podanie wymiarów oraz specyfikacji dwóch sztuk okapów ujętych w wyposażeniu kuchni.
Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem Projektu Wykonawczego - instalacje sanitarne wewnętrzne, oznaczonym jako ,,PW_NISKO MARINA – WM –0:
1. okap nawiewno-wywiewny z filtrami cylindrycznymi oraz progresywny filtr siatkowy N=3300m3/h, W=3700m3/h, wym. 4800x1300mm
2. okap nawiewno-wywiewny z filtrami cylindrycznymi oraz progresywny filtr siatkowy N=700m3/h, W=800m3/h, wym. 2000x1300mm.

Pytanie 2
Z uwagi na bardzo szeroki i złożony zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący realizację rozległego zadania budowlanego, a także znaczną obszerność dokumentacji postępowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 16.10. Przedmiotowe postępowanie zostało powtórzone, a dokumentacja obecnego postępowania obejmuje również obszerny zestaw pytań i odpowiedzi z poprzednio prowadzonego postępowania. Materiały te wymagają szczegółowej analizy w celu prawidłowego określenia zakresu rzeczowego zamówienia, identyfikacji ewentualnych zmian oraz właściwego uwzględnienia wszystkich wyjaśnień i doprecyzowań Zamawiającego w przygotowywanej ofercie. Mając na uwadze skalę i stopień skomplikowania zamówienia, konieczność szczegółowej analizy dokumentacji projektowej, przedmiarów, specyfikacji technicznych oraz udzielonych wyjaśnień, a także konieczność rzetelnego skalkulowania wszystkich kosztów realizacji zadania, obecny termin składania ofert może nie zapewnić Wykonawcom wystarczającego czasu na przygotowanie kompletnej i należycie skalkulowanej oferty. Wydłużenie terminu składania ofert do 16.10 pozwoli na przeprowadzenie pełnej analizy dokumentacji oraz przygotowanie oferty w sposób odpowiadający rzeczywistemu zakresowi i wymaganiom przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz ograniczenia ryzyka składania ofert zawierających błędy lub pominięcia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 16.10.2026r.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 23.09.2026r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust.1 otrzymuje brzmienie:

*Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia **22.10.2026r.***

2) **ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ust.1 otrzymuje brzmienie:**
*Oferty należy składać w terminie do dnia **23.09.2026r.** do godziny **10:00**.*

3) **ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ust.2 otrzymuje brzmienie:**
*Oferty zostaną otwarte w dniu **23.09.2026r.** o godzinie **11:00** w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku.*

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SWZ staje się integralną częścią specyfikacji i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

<u>Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.</u>

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez
KONRAD ANTONI KRZYŻAK
15.09.2026
13:40:53 +02'00'