

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

URZĄD MIEJSKI - GLIWICE
Biuro Podawcze

List polecony

Data wpływu 01-08-2025

Liczba zał: 1

UM.784009.2025



01 SIE 2025

Nr pisma: TD25-07-0370722-03
Data: 28.07.2025 r.
Sprawa: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
z obiektem inwestora



1052245145



Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji nr TD/OGL/OME/K/WT/KB/342/2025 z 25.07.2025 r

Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania umowy/porozumienia. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wymagane informacje konieczne do zawarcia umowy/porozumienia

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Umowy/Porozumienia; nr KRS, zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, decyzji o nadaniu NIP i REGON,
2. Numery działek oraz numery ksiąg wieczystych, których usunięcie kolizji dotyczy (na których znajdują się dotychczasowe urządzenia i na których będą znajdować się urządzenia po usunięciu kolizji),
3. Powód przebudowy urządzeń,
4. Planowany termin ukończenia przebudowy,
5. Planowany termin przedłożenia projektu do zatwierdzenia,
6. Wartość projektu (część objęta warunkami technicznymi usunięcia kolizji),
7. Osoba do kontaktu ze strony inwestora; imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy,
8. Mapę poglądową obrazującą urządzenia likwidowane wraz z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji,
9. Obmiar projektowanych urządzeń, z podziałem na działki oraz napięcie.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Umowy/Porozumienia należy skontaktować się z Wydziałem Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. z panią Ewelina Olszok tel. 571 665 447, e-mail: ewelina.olszok@tauron-dystrybucja.pl

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz załączone do niego warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej są ważne przez okres dwóch lat od daty określenia warunków (tj. do 25.07.2027 r).

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Szacunkowy koszt przebudowy – ok. 380.000,00 zł.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Ewelina Olszok

Załączniki:

Załącznik nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.450.156,22 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl

Załącznik nr 1

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 25.07.2025 r.

**Gliwice - Miasto
na prawach powiatu
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice**

Sygnatura: TD/OGŁ/OME/K/WT/KB/342/2025

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji: Budowa kompleksu boisk sportowych w rejonie ul. Jagodowej dz. nr 4/4, 4/3, 5/2 w Gliwicach z infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Kolizja dotyczy:

- Linia napowietrzna SN relacji: Słup SN nr GLG14096 - Słup SN nr GLG14126, typu: AFL 3x35mm² oraz Słup SN nr GLG14126 - Słup SN nr GLG14133, typu: SAX-W 3x70mm²
- Słupy SN nr: GLG14096, GLG14107, GLG14118, GLG14126 z rozłącznikiem, ŁGLGPL149, GLG14133
- Linia napowietrzna SN relacji: Słup SN nr GLG14117 (z odłącznikiem ŁGLGPL448) - Słup SN nr GLG14132, typu SAX-W 3x120 - tor 1
- Linia napowietrzna SN relacji: Słup SN nr GLG14117 (z odłącznikiem ŁGLGPL107) - Słup SN nr GLG14132, typu SAX-W 3x120 - tor 2
- Słupy SN nr: GLG14117 (z odłącznikami: ŁGLGPL448 oraz ŁGLGPL107), GLG34494, GLG34489, GLG14132

2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:

- Przełożenia kolidujących urządzeń poza obszar kolizji
- Linie napowietrzne SN relacji: Słup SN nr GLG14096 - Słup SN nr GLG14133 należy skablować kablem typu: XRUHAKXS 3x(1x120/25)mm² od słupa GLG14096 i zmurować z istniejącą linią kablową SN typu XRUHAKXS 3x(1x120/25)mm² w okolicy słupa GLG14133
- Linie napowietrzne SN relacji: Słup SN nr GLG14117 - Słup SN nr GLG14132 tor 1 należy skablować kablem typu: XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm² od słupa GLG14132 i zmurować z istniejącą linią kablową SN typu XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm² w okolicy słupa GLG14117
- Linie napowietrzne SN relacji: Słup SN nr GLG14117 - Słup SN nr GLG14132 tor 2 należy skablować kablem typu: XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm² od słupa GLG14132 i zmurować z istniejącą linią kablową SN typu XRUHAKXS 3x(1x240/25)mm² w okolicy słupa GLG14117
- W razie potrzeby należy dobrać nowe słupy wirowane typu E, potwierdzone obliczeniami projektowymi
- Na słupach od strony kabli należy zabudować rozłączniki bez uziemników
- Rozłączniki należy zabudować na półkach pod przewodami
- Projektowane i istniejące kable w przypadku skrzyżowania z istniejącą i planowaną infrastrukturą należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu AROT Ø160 koloru czerwonego dla kabli SN
- Pod wjazdami należy dodatkowo zastosować dzieloną, rezerwową rurę ochronną dla kabli SN
- Rury ochronne powinny wykraczać 0,5 m poza obszar kolizji

3. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji

4. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego i wykonawczego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON

- Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice, adres korespondencyjny: Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
 6. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
 7. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
 8. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze
 9. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja Region Gliwice, adres korespondencyjny: Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego
 10. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
 11. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
 12. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
 13. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
 14. Dla kabli SN należy wykonać pomiar wyładowań niepełnych
 15. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej
 16. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
 17. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze stroną TD S.A.
 18. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
 19. Osoba do kontaktu Katarzyna Budzyńska e-mail Katarzyna.Budzynska@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
 Koordynator ds. eksploatacji sieci
 Wydział Eksploatacji
 Pełnomocnik
Katarzyna Budzyńska