

Korespondencja SOD nr: UM.1133620.2024

Stan korespondencji: **Załatwiona - 19-12-2024 06:18:20**

Sprawa nr: **IR.7011.83.2024**

Grupa kor.:

Data wpływu: **18-12-2024**

Nadawca: **Katarzyna Socha**
katarzyna.socha@pwik.gliwice.pl

Odbiorca: **ALINA ZYZAK**

Temat: odpowiedź na korespondencję nr UM.1106534.2024 - odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji przy ul. Jagodowej, dz. nr 4/4, obręb Czechowice Zachód

Treść:

Oryginalny temat wiadomości: odpowiedź na korespondencję nr UM.1106534.2024 - odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji przy ul. Jagodowej, dz. nr 4/4, obręb Czechowice Zachód

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

w odpowiedzi na korespondencję nr UM.1106534.2024, nr sprawy IR.7011.83.2024 z dnia 10.12.2024 r. w części dotyczącej kanalizacji deszczowej informujemy, że w rejonie planowanej inwestycji brak możliwych odbiorników wód opadowych i/lub roztopowych będących w administrowaniu tut. Spółki.

W zawiązku z powyższym informujemy, że wody opadowe i/lub roztopowe z wnioskowanej nieruchomości należy zagospodarować w sposób indywidualny co jest zgodne z § 28.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225 ze zm.). Zgromadzone wody opadowe i/lub roztopowe winne być wykorzystywane do podlewania zieleni w okresach suszy lub do celów gospodarczych.

Zaleca się odwodnienie proj. inwestycji poprzez zaprojektowanie rozwiązań opartych o elementy niebiesko-zielonej infrastruktury na terenie inwestycji. Do niebiesko-zielonej infrastruktury zaliczyć można np.: stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe, dachy, fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, tereny zielone.

W celu wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i/lub roztopowych z terenu inwestycji, należy do tut. Spółki zwrócić się z wnioskiem zawierającym bilans wód opadowych oraz mapę zasadniczą w skali 1:500.

Z poważaniem

Katarzyna Socha
Dział Rozwoju Sieci Wodociągowo - Kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Sporządził : ALINA ZYZAK, w dniu 09-01-2025 godz. 08:36:32

tel.: 32 428 45 78
email: katarzyna.socha@pwik.gliwice.pl

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez PWiK do kontaktu z Klientami w celu świadczenia usług oraz wykonywania umowy. Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa wynikające z RODO, m.in. prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej: <https://pwik.gliwice.pl/rodo/>

Otrzymana wiadomość oraz załączone do niej pliki mogą stanowić dane poufne Spółki i są przeznaczone wyłącznie dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą wiadomości, bardzo prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcę, gdyż błędnie wysłana wiadomość może stanowić naruszenie w rozumieniu art. 4 pkt 12 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO. W takim przypadku prosimy również o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami ze swojego systemu.

Notatki ogólne:

Proszę o dekretację korespondencji

Podpis : **S_IR (MAŁGORZATA MAŁOLEPSZY) - UM/IR**

Data : 18-12-2024 10:24:52

AD

Podpis : **N_IR (MARIUSZ KOMIDZIERSKI) - UM/IR**

Data : 18-12-2024 10:44:49

AZ

Podpis : **IR134 (ANNA DRZYZGA) - UM/IR**

Data : 18-12-2024 10:58:30

Korespondencja została podpisana przez:

--brak podpisów--

Załączniki:

Nazwa pliku	Kto utworzył/ zmodyfikował	Zatwierdził	Podpis kwalif.
0_tresc.html	MAIL/	-	brak
1.html	MAIL/	-	brak

Adresaci docelowi:

--brak adresatów docelowych