

Korespondencja SOD nr: UM.1125678.2024

Stan korespondencji: **Załatwiona - 16-12-2024 12:40:15**

Sprawa nr: **IR.7011.83.2024**

Grupa kor.:

Data wpływu: **16-12-2024**

Nadawca: **Mikołajczyk Janusz (TD OGL)
Janusz.Mikolajczyk@tauron-dystrybucja.pl**

Odbiorca: **ALINA ZYZAK**

Temat: SPAM dla ir : Zgłoszenie do TD SA OGL z 10.12.2024

Treść:

Oryginalny temat wiadomości: Zgłoszenie do TD SA OGL z 10.12.2024

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z 10.12.2024 informuję, że na przedmiotowej działce nr 4/4 mieszczącej się przy ul. Jagodowej w Gliwicach przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 20 kV oraz 110 kV będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach (TD SA OGL).

W zakresie linii 20 kV

Niniejszym informujemy, że zgodnie z obowiązującą PN-EN 50341-2-22:2022 - minimalna odległość projektowanych budynków od linii SN 20 kV przy zbliżeniu budynku do linii powinna wynosić minimum 3 m. Pragniemy również poinformować, że w przypadku powstania kolizji zamierzeń inwestycyjnych z siecią dystrybucyjną, należącą do TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem o wydanie warunków przebudowy kolidującej sieci oraz podpisać stosowne porozumienie, określające podział obowiązków oraz kosztów pomiędzy stronami. Do wniosku należy dołączyć dokładne dane Inwestora, tytuł prawny do nieruchomości, mapę oraz kopię uzyskanego uzgodnienia branżowego w Wydziale Dokumentacji TAURON Dystrybucja S.A.. Należy również wskazać miejsca i rodzaj kolizji.

Kontakt: Katarzyna Budzyńska, tel. 572 886 285, katarzyna.budzynska@tauron-dystrybucja.pl

W zakresie linii 110 kV

TD SA OGL dopuszcza zabudowę, w tym mieszkalną na działce nr 4/4 w obszarze oddziaływania linii 110 kV tj. w odległości poziomej do 15,0 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów fazowych linii 110 zgodnie z wytycznymi aktualnej normy PN-EN 50341-2-22:2022 oraz Rozporządzeniami branżowymi w tym dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektroenergetycznych w środowisku w przypadku projektowania obiektów mieszkalnych, w których będzie przewidziane przebywanie ludzi.

Na wstępie należy uzyskać uzgodnienie branżowe z TD SA OGL, które będzie stanowić podstawę i materiał do wykonania własnym kosztem i staraniem analizy technicznej możliwości zagospodarowania działki nr 4/4 i uzgodnienie jej z nami.

Uzgodnienie powyższej analizy technicznej z nami będzie stanowiło podstawę do wydania przez nas uzgodnienia lokalizacyjnego wymaganego w dalszym procesie administracyjnym w ramach uzyskania pozwolenia na budowę lub innego dokumentu od lokalnej jednostki administracyjnej.

Kontakt: Janusz Mikołajczyk, tel. 572-887-728

Wniosek do uzgodnienia branżowego można pobrać z naszej strony: www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uzgodnienia-branzowe, wypełnić i wysłać na adres korespondencyjny:

TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice

TAURON Dystrybucja S.A.
Janusz Mikołajczyk
Starszy specjalista ds. eksploatacji sieci, Wydział
Eksploatacji
tel. kom. +48 572 887 728

Notatki ogólne:

Nadawca przesłał tego maila do :
ir@um.gliwice.pl

Nadawca przesłał tego maila do wiadomości do :
Katarzyna.Budzynska@tauron-dystrybucja.pl
Podpis : **MAIL_UM (serwer mail)**
Data : 16-12-2024 10:00:28

Proszę o dekretację korespondencji
Podpis : **S_IR (MAŁGORZATA MAŁOLEPSZY) - UM/IR**
Data : 16-12-2024 10:25:01

AD

Podpis : **N_IR (MARIUSZ KOMIDZIERSKI) - UM/IR**
Data : 16-12-2024 11:40:16

AZ proszę o analizę względem MZP
Podpis : **IR134 (ANNA DRYZYGA) - UM/IR**
Data : 16-12-2024 11:56:00

Korespondencja została podpisana przez:

--brak podpisów--

Załączniki:

Nazwa pliku	Kto utworzył/ zmodyfikował	Zatwierdził	Podpis kwalif.
0_tresc.html	MAIL/	-	brak
1.html	MAIL/	-	brak
image001.png	MAIL/	-	brak

Adresaci docelowi:

--brak adresatów docelowych