

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Gliwice, dn. 03.07.2025 r.

Sygnatura: TD25-06-0364203-03



1051818980



Dotyczy: Aktualizacji mapy do celów projektowych budowy kompleksu boisk sportowych w rejonie ul. Jagodowej dz. nr 4/4, 4/3, 5/2 w Gliwicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/2236/2025)

Odpowiadając na wniosek z dnia 23-06-2025 informujemy, że w rejonie projektowanej inwestycji zgodnie z Systemem ZMS na załączonym planie (brak mapy do celów projektowych z nakładką S+U) naniesiono orientacyjne i **poglądowo** przebiegi linii kablowej SN, linię napowietrzną SN-20kV relacji: Łabędy-Pyskowice tor1, Łabędy-FHUP Gliwicka tor2, Łabędy-Czechowice Baza, linię napowietrzną WN-110kV relacji: Huta Łabędy-Bumar, Rokitnica-Bumar oraz linię napowietrzną teletechniczną podwieszoną na słupach WN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami .

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości **mniejszej niż 2 m** od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – **zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli energetycznych pozostających pod napięciem.**

Należy odtworzyć folię ostrzegawczą, dla kabli zgodnie z napięciem.

Folia powinna być z oznaczeniem „UWAGA KABEL”.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych i braku możliwości przesunięcia projektowanej inwestycji o 2m– zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np.: mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć **możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych** poprzez wykonanie wstawek kablowych.

Zabezpieczenie czynnych urządzeń elektroenergetycznych ze względów bezpieczeństwa należy wykonać **w stanie beznapięciowym** tj. po ich wyłączeniu w uzgodnieniu z Dyspozycją Ruchu oraz Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10m, od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN i pod linią napowietrzną SN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Myśliwska 6, adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Przed rozpoczęciem budowy zaleca się przedłożyć nam do ostatecznego uzgodnienia ww. projekt.

Lokalizacja linii napowietrznej WN- 110kV w pobliżu inwestycji nie wyklucza możliwości projektowania na nich infrastruktury jednak muszą one spełniać warunki określone w odpowiednich normach **PN-EN 50341-2-22:2022-06** i przepisach prawa budowlanego.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu skrajnych przewodów winien uzgodnić instrukcję bezpiecznej pracy którą należy wykonać własnym kosztem i staraniem oraz uzgodnić z eksploatatorem sieci TD S.A ul. Portowa 14A w Gliwicach.

Adres do korespondencji :

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

W przypadku braku możliwości realizacji prac zgodnie z wykonaną instrukcją należy wówczas wystąpić do TD S.A. ul. Portowa 14A w Gliwicach (Adres do korespondencji - TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice) z prośbą o wyłączenie linii wraz z harmonogramem wykonywanych prac. W harmonogramie należy podać planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i kierownikiem robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Nie należy projektować dokonywania wykopów w odległości mniejszej niż 5m od fundamentów słupów linii WN.

W przypadku niemożności spełnienia wymagań według normy należy przewidzieć przebudowę linii WN kosztem i staraniem inwestora.

Osoby do kontaktu Michał Kondrak tel. 572887229, Janusz Mikołajczyk tel. 572887728.

Powyższe dokumenty podpisane przez upoważnioną osobę należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres : **TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.**

Osoba do kontaktu : Janusz.Mikolajczyk@tauron-dystrybucja.pl tel. 572887728

W celu uzyskania warunków skablowania linii napowietrznej SN-20kV PROSIMY DOSTARCZYĆ KOPIĘ MAPY-UZGODNIEŃ BRANŻOWCH (mapę geodezyjną pozyskana w UM Gliwice) z **pismem przewodnim** dla uzgodnienia kolizji do Wydziału Eksploatacji **OME Gliwice** (ul. Myśliwska 6 w Gliwicach).

Natomiast oddzielnie kopie map z pismem do Wydziału Eksploatacji **OME WN** dla linii nap.WN-110kV (ul. Portowa 14A w Gliwicach)

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Ponadto informujemy, iż na danym terenie mogą znajdować się inne urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres :

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

(<https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki>).

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik



Beata Kosmala

Legenda:

	Linie kablowe WN
	Linie napowietrzne WN
	Linie kablowe SN
	Linie napowietrzne SN
	Linie kablowe nN
	Linie napowietrzne nN
	Linie kablowe oświetleniowe
	Linie napowietrzne oświetleniowe
	Linie kablowe teletechniczne
	Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wykonawca jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć do odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celami. Wykwalifikowana dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zainwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
- należy uzgodnić bezpieczne metody prac ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najbardziej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- ~~linii nN - 1 m,~~
- linii SN - 1 m,
- linii WN - 5 m

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i niepełnoizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Beata Kosmala

03 07 2025