

Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielnicy RA	Ogranicznik przepięć typ 2		Lampki sygnalizacyjne	Oświetlenie kotłowni	Gniazda wt w kotłowni	Gniazdo 3-faz w kotłowni	Zasilanie żaluzji	Zasilanie kotła c.o.	Zasilanie urządzeń pomiarowych i sterowniczych	Grzałka przeciwzamrożeniowa	Pompa ciepła PC	Grzałka bufora	Pompa obiegowa 1	Pompa obiegowa 2	Napięcie sterownicze 230V	Lokalne poł. wyrównawcze	Transformator SELV 24V	Instalacje 24V~
Nr obwodu	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Moc [kW]					0,2	0,4	5,0	0,1	0,4	0,5	3,0	3,2	3,0	0,12	0,12	0,1			
Długość obwodu [m]	28				10	2	2	11	8	10	12	32	12	10	10				3
Fazy / Neutralny / Ochronny	L1L2L3 N PE	L1L2L3 N PE		L1L2L3 N	L1 N PE	L2 N PE	L1L2L3 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L1 N	PE	L2 N PE	L01, L02

UWAGA: - w rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca.
- długość obwodu podana bez odgałęzień.
- grzałki i pompy sterowane ze sterownika pogodowego wg projektu technologii kotłowni

Jednostka projektowa
Pracownia RUKA projekt sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5

PRACOWNIA RUKA PROJEKT

Nazwa i adres inwestycji
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
dz. nr 84/5 obręb 0003 Nowy Zdrój, Polanica-Zdrój

Nazwa i adres inwestora
SIM Sudety Sp. z o. o.
57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1

Tytuł rysunku
SCHEMAT 1-BIEGUNOWY ROZDZIELNICY KOTŁOWNI RA

Projektował	mgr inż. Włodzimierz Boguta	Nr uprawnień	29/90/Lw	Podpis	Specjalność: INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdził	mgr inż. Remigiusz Przystaj	Nr uprawnień	115/DOŚ/08	Podpis	Specjalność: INSTALACYJNA w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Stadium: P.T.	Data: 13.05.2024	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: -	Nr rys.: E17	Rew.

A3 poziomo