

P_s=33,0kW



Nazwa obwodu	Zasilanie z tablicy liczn. TLA	Ogranicznik przepięć typ 2		Lampki sygnalizacyjne	Oświetlenie pom. nr -001	Oświetlenie awaryjne	Gniazda wt. w pom. nr -001	Zasilanie bramy	Centralka podgrz. podjazdu	Podgrzewanie podjazdu	Podgrzewanie podjazdu	Podgrzewanie odwodnienia	Podgrzewanie odwodnienia	Napięcie sterownicze 230V	Lokalne pot. wyrównawcze
Nr obwodu	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Moc [kW]					0,7	0,1	0,1	1,1	0,1	4,3	4,3	1,1	0,3	0,1	
Długość obwodu [m]	16				74	21	2	16	16	18	18	18	21		
Fazy / Neutralny / Ochronny	L1L2L3 N PE	L1L2L3 N PE		L1L2L3 N	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1L2L3 N PE	L1 N PE	L1L2L3 N PE	L1L2L3 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N	PE

UWAGA: - w rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca.
- długość obwodu podana bez odgałęzień.

Zabezpieczenie obwodu napięcia sterowniczego 230V~	Zasilanie regulatora ogrzewania podjazdu	Sterowanie podgrzewaniem podjazdu	Podgrzewanie odwodnienia	Podgrzewanie odwodnienia	Podgrzewanie podjazdu	Podgrzewanie podjazdu
201	202	203	204	205	206	207

Jednostka projektowa
Pracownia RUKA projekt sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5

PRACOWNIA RUKA PROJEKT

Nazwa i adres inwestycji
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
dz. nr 84/5 obręb 0003 Nowy Zdrój, Polanica-Zdrój

Nazwa i adres inwestora
SIM Sudety Sp. z o. o.
57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1

Tytuł rysunku
SCHEMAT 1-BIEGUNOWY ROZDZIELNICY PARKINGU RP

Projektował: mgr inż. Włodzimierz Boguta	Nr uprawnień: 29/90/Lw	Podpis:	Specjalność: INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdził: mgr inż. Remigiusz Przystaj	Nr uprawnień: 115/DOŚ/08	Podpis:	Specjalność: INSTALACYJNA w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Stadium: P.T. / Data: 13.05.2024	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: -	Nr rys.: E18 / Rew.: