DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC i MOSTÓW
w Chorzowie

ZP.26.1.16.2026.AB Chorzów, 02.10.2026

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: „Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w związku z utrzymaniem i modernizacją istniejącego oświetlenia terenie miasta Chorzowa”
Zadanie nr 5 – „Dostawa i montaż oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach Miasta Chorzowa wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej wraz z wniesieniem nowej instalacji na zasoby geodezyjne Miasta Chorzowa”
- wyjaśnienia treści SWZ.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie w związku z wnioskami otrzymanymi w dniu 01.10.2026 r. działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów ponieważ , z opisu postepowania w SWZ, PPU wynika, iż postępowanie dotyczy dostawy i montażu oświetlenia przejść dla pieszych w poniższych lokalizacjach:

   – na skrzyżowaniu ul. Styczyńskiego i ul. Chałupki, ,
   – na skrzyżowaniu ul. Styczyńskiego i ul. Lompy,
   – na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Września i ul. Kingi,
   – na skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej i ul. Krzyżowej,
   – na skrzyżowaniu ul. Krzyżowej i ul. Łagiewnickiej,
   – na skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. Kluczborskiej,

   , które należy wykonać w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

   Co wskazuje , iż projekty zostały opracowane i uzgodnione. Natomiast z poniżej przytoczonego pkt 8 OPZ wynika :

8. Do wykonawcy należy opracowanie dokumentacji technicznej każdego przejścia dla pieszych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień w tym branżowych na trasie projektowanego przewodu zasilającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu montażu i ułożenia podziemnego lub napowietrznego kabla zasilającego oprawy doświetlające poszczególne przejścia. Przy układaniu podziemnego kabla należy uniknąć ingerencji w nawierzchnie bitumiczne jezdni. Do wykonawcy należy uzyskanie odpowiednich zgód od tut. MZUIM.

A zatem co jest przedmiotem postępowania przetargowego dostaw i montaż , czy projektowanie dostawa i montaż, jeżeli postępowanie ma dotyczyć również opracowania projektów to czas przewidziany na realizację przedmiotu umowy jest zbyt krótki.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów **41-500 Chorzów** **ul. Bałtycka 8A**
tel. 322 411 270; 322 411 279 e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu www.mzuim.chorzow.eu

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca zobowiązany jest do opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej (szkiców sytuacyjnych, schematów zasilania) na podstawie wytycznych zawartych w OPZ, obliczeń fotometrycznych oraz warunków włączenia wydanych przez TAURON Nowe Technologie S.A., a następnie wykonania na ich podstawie robót montażowych. Wymóg ten został jednoznacznie opisany w pkt 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

2. Prosimy o zamieszczenie uzgodnionych i zatwierdzonych projektów przez TAURON Nowe Technologie SA , jeżeli postępowanie ma dotyczyć dostawy i montażu oświetlenia przejść dla pieszych. Ponadto z zapisów SWZ,PPU wynika ,iż do Wykonawcy należy opracowanie projektu powykonawczego z inwentaryzacją geodezyjną naniesioną na zasoby miasta.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada zatwierdzonych projektów budowlano-wykonawczych. Wszystkie posiadane dokumenty, w tym obliczenia fotometryczne oraz warunki włączenia wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A., zostały zamieszczone jako załączniki do SWZ na stronie prowadzonego postępowania. Uzyskanie ostatecznych uzgodnień technicznych i realizacyjnych na podstawie tych dokumentów leży po stronie Wykonawcy.

3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją niż ta, która została opublikowana wraz z SWZ.

4. Prosimy potwierdzić, że Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt budowlano-wykonawczy i, że wszystkie uzgodnienia i warunki są ważne, by Wykonawca mógł wejść w teren.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada projektu budowlano-wykonawczego (patrz odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2). Posiadane przez Zamawiającego warunki włączenia wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A. są aktualne i stanowią załącznik do niniejszego postępowania.

5. Prosimy uszczegółowić lokalizacje dla montowania słupów (współrzędne).

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje współrzędnymi geodezyjnymi (GPS) planowanych słupów. Dokładną lokalizację należy wskazać na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej, w oparciu o opublikowane załączniki tj. obliczenia fotometryczne oraz warunki włączenia TNT, zachowując skrajnie i przepisowe odległości od krawędzi jezdni.

6. Prosimy o udostępnienie map zagospodarowania terenu.

Odpowiedź:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów **41-500 Chorzów** **ul. Bałtycka 8A**
tel. 322 411 270; 322 411 279 e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu www.mzuim.chorzow.eu

Zamawiający nie dysponuje mapami zagospodarowania terenu w formie załączników projektowych. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany jest do pozyskania materiałów geodezyjnych we własnym zakresie (np. mapy zasadniczej do celów opiniodawczych/projektowych)

7. Prosimy o doprecyzowanie kształtu wysięgnika gięty czy prosty.

Odpowiedź:
Kształt oraz parametry wysięgnika i słupa należy dobrać na etapie przygotowania dokumentacji technicznej w taki sposób, aby spełnić parametry określone w warunkach włączenia TNT oraz kryteriach fotometrycznych. Jednakże biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę oświetleniową oraz zapisy OPZ na wskazanych ulicach wymagane są wysięgniki proste.

8. Prosimy potwierdzić że zamawiający dopuszcza do montażu słupy z wysięgnikami podnoszące wysokość słupa o 1m.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, o ile zmiana wysokości zawieszenia oprawy pozwoli na spełnienie wymagań kryteriów fotometrycznych i nie wpłynie negatywnie na warunki techniczne określone przez właściciela sieci (TNT). Jednocześnie informujemy, że w większości lokalizacji przejść w opinii Zamawiającego nie ma konieczności stosowania takiego rozwiązania.

9. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót z KNR-ami.

Odpowiedź:
Udostępniamy przedmiar robót. Jednocześnie informujemy, że należy go traktować jako element pomocnicy z uwagi na rodzaj rozliczenia. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania pełnego ryzyka i ceny ryczałtowej na podstawie OPZ, załączników technicznych oraz wizji lokalnej w terenie.

10. Czy Zamawiający posiada zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR). Sporządzenie projektu TOR, jego uzgodnienie z odpowiednimi organami oraz kompleksowe oznakowanie robót leży po stronie Wykonawcy i musi zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej oferty.

11. Prosimy potwierdzić, że przewidziane roboty budowlane na każdym z zakresów tego postępowania odbywają się na drogach gminnych.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że drogi objęte zakresem zamówienia to publiczne drogi miejskie o kategorii dróg powiatowych pozostające w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

12. Czy wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego?

Miejski Zarząd Ulic i Mostów **41-500 Chorzów** **ul. Bałtycka 8A**
tel. 322 411 270; 322 411 279 e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu www.mzuim.chorzow.eu

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca robót realizowanych na rzecz MZUiM w Chorzowie w ramach niniejszego zamówienia zostanie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest jednak zobowiązany do dopełnienia wszelkich procedur formalnych związanych z uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego.

13. Prosimy o informację czym podyktowany jest tak krótki i nierealny termin wykonania (8 tygodni). Czas oczekiwania na materiały typu słupy i oprawy, obecnie tyle wynosi. Prosimy o uzasadnienie go, a jednocześnie zwracamy się przedłużenie go do 4mcy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia (8 tygodni od dnia zawarcia umowy) i nie wyraża zgody na jego wydłużenie. Powyższy termin jest terminem ostatecznym i wynika bezpośrednio z uwarunkowań formalno-finansowych Zamawiającego, w tym konieczności rzeczowego i finansowego zamknięcia oraz rozliczenia inwestycji w ramach kończącego się roku budżetowego.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z poważaniem
Paulina Molska w zastępstwie za
Robert Kuśmirek
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie
02.10.2026
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik:

1. **Przedmiar robót (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9)**

Rozdzielnik:

1. **Platforma e-Zamówienia**
2. **ZP a/a**

Sporządził(a):

Anna Barsta,Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MZUiM w Chorzowie zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji na bip.mzuim.chorzow.eu, tablicy informacyjnej lub bezpośrednio u pracownika przyjmującego pismo.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów **41-500 Chorzów** **ul. Bałtycka 8A**
tel. 322 411 270; 322 411 279 e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu www.mzuim.chorzow.eu