Podegrodzie, dn. 28.08.2026 r.

Znak: RIOK-ZP.271.1.10.2026

Dotyczy: **zamówienia publicznego p.n. „Zakup dostawa i montaż generatora prądotwórczego dla budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu w ramach zadania inwestycyjnego "Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzie" w trybie zaprojektuj i wybuduj”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na powyżej wymienione zadanie, Zamawiający – Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026r., poz. 793) udziela odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert oraz dokonuje następujących zmian treści specyfikacji:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie agregatu o pojemności zbiornika paliwa 190 litrów (zamiast wymaganych min. 260 litrów), pod warunkiem, że urządzenie w pełni spełnia i przewyższa wymagania dotyczące autonomii pracy, gwarantując 13 godzin nieprzerwanej pracy przy obciążeniu 75% PRP (wymóg: min. 12 godzin), przy zużyciu paliwa na poziomie jedynie 14,8 l/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wymaganej pojemności zbiornika paliwa. Należy zaoferować agregat wyposażony w zbiornik o pojemności minimum 260 litrów. Wymagana pojemność stanowi niezależny parametr techniczny i ma zapewnić odpowiedni zapas paliwa, uwzględniający również zmienne warunki eksploatacji oraz paliwo niewykorzystywane technologicznie.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację parametru stabilizacji napięcia prądnicy i dopuści urządzenie z regulacją AVR w stanie gotowości na poziomie ±1% zamiast wymaganych ±0,25%? Regulacja na poziomie ±1% to powszechny standard rynkowy dla przemysłowych prądnic bezszczotkowych, gwarantujący w pełni stabilną i bezawaryjną pracę systemów komputerowych i biurowych w budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie prądnicy wyposażonej w automatyczny regulator napięcia AVR zapewniający stabilizację napięcia na poziomie nie gorszym niż ±1%, pod warunkiem zagwarantowania prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich

urządzeń oraz instalacji zasilanych awaryjnie w budynku. W pozostałym zakresie wymagania PFU pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający, w celu umożliwienia złożenia ofert opartych o seryjnie produkowane i sprawdzone obudowy wyciszające, dopuści agregat o poziomie hałasu wynoszącym 70 dB(A) w odległości 7 m (zamiast wymaganych max. 68 dB(A))?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Oferowany agregat powinien spełniać wymaganie maksymalnie 68 dB(A), mierzone w odległości 7 m od urządzenia.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że wskazane w rozdziale 1.3.1 PFU gabaryty i waga agregatu mają charakter wyłącznie orientacyjny i dopuści zaoferowanie urządzenia o wymiarach 1100 × 2500 × 1470 mm oraz wadze bez paliwa wynoszącej 1203 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że podane w rozdziale 1.3.1 PFU gabaryty i masa agregatu mają charakter orientacyjny. Dopuszcza się zaoferowanie urządzenia, pod warunkiem możliwości jego posadowienia w przewidzianej lokalizacji oraz zachowania wymaganych odległości eksploatacyjnych, serwisowych i bezpieczeństwa. Pozostałe parametry urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami PFU.

Zamawiający – Gmina Podegrodzie zmienia zapisy w SWZ:

1) **pkt. 18.1 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **07.10.2026 r.**"

2) **pkt. 20.1 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„Ofertę należy przesłać, w terminie do dnia **08.09.2026 r.**, do godziny **10^{00}**".

3) **pkt. 21.1 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.09.2026 r., o godzinie 10.30**".

Zamawiającego – Gmina Podegrodzie na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 793) **przedłuża termin składania ofert do dnia 08.09.2026 r.**
Zamawiający – Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 286 ust. 9 ustawy Prawo

zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, do dnia **08.09.2026 r., godz. 10.00.**

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana są integralną częścią SWZ.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Gromala